



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Nógrádi Üzemvezetőség
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134.

Kelt: 2019.08.06.

Ikt.sz: DMRV/010795/002/2019/NUC

Ügyintéző: Gere László

Melléklet:

Rétság Város Önkormányzata
Fodor Rita Mária részére

2651 Rétság
Rákóczi út 20.

Tárgy: Tájékoztatás szaghatással kapcsolatban


Tisztelt Hölgyem!

Hivatkozva a RÉT/4423/2019. iktatószámú levelére, - melyben jelezte, hogy Rétság város különböző pontjain erős szennyvízszagot észleltek az ott lakó ingatlantulajdonosok, az alábbi tájékoztatást adjuk. A szennyvíztisztító telepen érezhető szaghatást a közcsatornába bocsátott technológiai szennyvíz okozza. A kibocsátott szennyvíz olyan összetételű, melyet a városi szennyvíztisztító telep technológiája csak korlátozottan tud kezelni, emiatt nemcsak romlott a telep hatásfoka és folyamatos kihabzás tapasztalható, hanem a szaghatás is jelentkezik. Természetesen Társaságunk számtalan intézkedést hozott annak érdekében, hogy az előforduló büzt mérsékeljük. A levélben említett utcákban július hónapban is több alkalommal végeztünk csatornatisztítást, a telepen is olyan beavatkozásokat tettük, amik a technológia működésének helyreállítását segítené elő (levegőztető elemek, légfúvók, recirk. szivattyú cseréje, az iszapvíztelenítéshez használt vegyszer típusának felülvizsgálata, oldott O2 szint folyamatos beállítása).

Sajnos az eddig meghozott intézkedéseink ellenére sem oldódott meg a teljes mértékben a szaghatás kérdése. Dolgozunk a probléma megoldásán, így remélhetőleg a közeljövőben a telep a normál üzemmenetnek megfelelően fog működni, emiatt szaghatás sem lesz tapasztalható.

Üdvözlettel:


Szabó Gábor
Üzemeltetési osztályvezető




Pályai Gábor
Üzemeltetési osztályvezető-helyettes

Kapják:

- 1.) Címzett
- 2.) irattár
- 3.) VIG-OKT

