



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

A Polgármesteri Hivatal fűtése korszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. július 19-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. július 05-i ülésén három vállalkozástól kért árajánlatot a Polgármesteri Hivatal fűtése korszerűsítésére.

A megadott határidőn belül mindhárom árajánlat beérkezett.

- I. Rét-Gáz Kft. Rétság
Árajánlata 14.360.347 Ft + 3.877.347 Ft áfa (bruttó: 18.237.893 Ft). A vállalkozás szerződés-tervezetet csatolt, referenciákat bemutatott. Teljesítési határideje: 2017. szeptember 30.
- II. Balázs és Medgyesi Kft. (Balázs József) Romhány
Árajánlata 15.778.355 Ft + 4.260.156 Ft áfa (bruttó: 20.038.511 Ft). A vállalkozás szerződés-tervezetet nem csatolt, referenciákat bemutatott. Vállalási határideje: szerződés aláírását követő 60 nap.
- III. Bach Pál egyéni vállalkozó, Alsópetény
Árajánlata 15.965.077 Ft + 4.310.571 Ft áfa (bruttó: 20.275.648 Ft). A vállalkozás szerződés-tervezetet nem csatolt, referenciákat bemutatott. Vállalási határideje: 2017. október 15.

Mindhárom árajánlat magasabb összeget tartalmaz, mint a tervezői költségvetés (nettó 13.679.386 Ft). Az összehasonlítást elvégeztük. A legnagyobb eltérést az árajánlatokban szereplő 56. tétel okozza, melynek anyagköltségével a tervező nem számolt, az árajánlatok szerint pedig nettó 523.680 Ft, 549.840 Ft, 602.240 Ft szükséges.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. július 18.

Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2017.(VII.05.) KT. HATÁROZATA**

Tárgya: A Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés kiviteli munkáira árajánlat bekérése

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Fűtőkorszerűsítés kiviteli munkáira árajánlat bekéréséről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a kiviteli munkák elvégzésére árajánlatot kér

- Rét-Gáz Kft. Rétság,
- Balázs József Romhány,
- Bach Pál Alsópetény

vállalkozásoktól. Az árajánlatot a tervek mellékletében lévő árazatlan költségvetés kitöltésével kell megküldeni. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a megfelelő külső hőmérséklet elérésekor a végleges beszabályozás elvégzését és a garanciális idő alatt az esetleges hibaelhárítás 2 órán belüli megkezdését, referenciákat.

Az árajánlatokkal egyidejűleg a Képviselő-testület szerződés-tervezetet is kér. A dokumentációk beérkezésének határideje 2017. július 10. 16,00 óra.

Határidő: dokumentációk bekérésére 2017. július 06.,

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat:

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(VII.....) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a Rét-Gáz Kft. Rét-Gáz Kft. árajánlatát (14.360.347 Ft + 3.877.347 Ft áfa (bruttó: 18.237.893 Ft) fogadja el.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a munkák fedezetét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő:

a.) szerződés kötésre: 2017. július ...

b.) költségvetés módosításra: szöveg szerint

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017.(VII.....) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület hiánypótlást kér a szerződés-tervezetet be nem nyújtó vállalkozásoktól. Az árajánlatok elbírálásáról a szerződésben lévő részletek elbírálását követően dönt.

Határidő: 2017. július ...

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Költségvetési Összesítő

2651. Rétság, Rákóczi út 20-22. szám alatti Polgármesteri Hivatal
fűtése korszerűsítés terve
ÉPÜLETGÉPÉSZET

		D:
Földgázellátás	743.916	1.665.772
Központifűtés		
Egyéb kiegészítő munkák	5.746.661	6.390.260
	918.361	500.107
Összesen:	7.408.938	8.556.139
Mindösszesen		15.965.077 Ft
ÁFA	27,00 %	4.310.571 ft
Mind összesen:		20.275.648 Ft

Ázaz: Húszmillió-kettőszázhetvenötezer-hatszáznegyvennyolc Ft.

Megjegyzés:

A kiviteli költségvetési kiírás a tervlapokkal és műszaki leírással együtt kezelendő !
A költségvetésben megadott típusok, gyártmányok minőségi és teljesítmény szint meghatározására szolgálnak, azonos minőségű és műszaki tartalommal, teljesítmény-nyilatkozattal, megfelelés tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel helyettesíthetők.

Készítette:

Bach Pál

BACH PÁL

Víz-, gáz-készülék szerelő mester
2617 Alsópetény, Akácfa út 15.
Adószám: 49255940-1-51
OTP: 11741031-20027739

2017. 07. 10

1.J	Gázmérő leszerelése Gázszolgáltató számlája alapján G16 membrános gázmérő 1,00 db	D	7020 Ft	7020 Ft.	
		A	0 Ft		0 Ft
2.J	Gázvezeték elzárás és nyitás valamint kiszellőztetés bontási és javítási munkák előtt és után 1,00 db	D	618 Ft	618 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
3.J	Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése 1,00 db	D	3033 Ft	3033 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
4.J	Szabadon vagy padlócsatornába szerelt, horganyzott vagy fekete acélső bontása, tartószerkezetekről. DN 50 25,00 m	D	646 Ft	16.150 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
5.J	DN 65 - 80 között 10,00 m	D	814 Ft	8140 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
6.J	Menetes szerelvény leszerelése 2" átmérőig 4,00 db	D	1236 Ft	4944 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
7.J	Kazán leszerelése égéstermék elvezetőkkel együtt. 3,00 db	D	28.473 Ft	85.419 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
8.J	Gázmérőcsatlakozás készítése, a Fővárosi Gázművek előírása szerint, a szükséges idomdarabokkal, fenéklemezekkel, megerősítésekkel, tartószerkezetekkel, MVV. UNIBALL 23951/B típusú, menetes gömbcsapokkal 1 1/2" DN 40 1,00 db	D	90.586 Ft	90.856 Ft	
		A	57.845 Ft		57.845 Ft.

9 .J	Gázmérő felszerelése Gázszolgáltató számlája alapján G10 membrános gázmérő 1,00 db	D A	7020 Ft 2300 Ft	7020 Ft 2300 Ft
10 .J	Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4" 2,00 m	D A	2976 Ft 964 Ft	8928 Ft 1928 Ft
11 .J	2" 60,00 m	D A	4661 Ft 2496 Ft	279.660 Ft 149.760 Ft
12 .J	Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivételben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 3/4" 113-0067-10 2,00 db	D A	1741 Ft 2335 Ft	3482 Ft 4670 Ft
13 .J	Fali, kondenzációs gázkazán, elektronikus gyújtással, elektronikusan szabályozott lángmagassággal, rozsdamentes hőcserélővel, teljes fagyvédelemmel, digitális készülék programozással, külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatósággal, felszerelve és bekötve, (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok minősítés: **** (CE/92/42), "Kék angyal" minősítés, 109,8 % hatásfok, Westen Condens+1.50 típusú, beépített keringtető szivattyúval 1.50j. 5- 45,0 kW telj. 2,00 db	D A	18.982 Ft 591.100Ft	37.964 Ft 1.182.200 Ft
14 .J	Kondenzációs toldócső, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér, átm. 80/125 mm, (BRILON PACS, felszerelve 500 mm hosszú 1,00 db	D A	955 Ft 9097 Ft	955 Ft 9097 Ft

15. J	1000 mm hosszú 6,00 db			
	D	955 Ft	5730 Ft	
	A	15.525 Ft		93.150 Ft
	Tetőátvezető polipropilénből, átm. 80/125 mm, (BRILON PATÁ felszerelve			
16. J	ferdetetőhöz 2,00 db			
	D	2022 Ft	4044 Ft	
	A	38.313 Ft		76.636 Ft
	Ellenőrző idom,PPs, felszerelve, BRILON PAEE átm. 125/80 mm-es			
17. J	egyenes, 285 mm hosszú 2,00 db			
	D	955 Ft	1910 Ft	
	A	14.549 Ft		29.188 Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban			
18. J	38 cm vastagságig 3,00 db			
	D	6571 Ft	19.713 Ft	
	A	106 Ft		318 Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe			
19. J	25 cm vastagságig 3,00 db			
	D	11.794 Ft	35.382 Ft	
	A	75 Ft		225Ft
	Kézi rozsdamentesítés, a rozsdá eltávolításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton			
20. J	könnyű rozsdásodás esetén 62,00 m			
	D	140 Ft	8680 Ft	
	A	84 Ft		5208 Ft
	Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX TISZAKORR típusú, alapozófestékekkel			
21. J	fehér 62,00 m			
	D	309 Ft	19.158 Ft	
	A	91 Ft		5642 Ft

	Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX típusú, zománc alapozófestékkel		
22 .I	sárga 62,00 m		
	D	309 Ft	19.158 Ft
	A	107 Ft	6634 Ft
	Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartóvason, sormosdó állványzaton, ZEUSZ típusú, zománcfestékkel		
23 .I	sárga 62,00 m		
	D	281 Ft	17.422 Ft
	A	58 Ft	3596 Ft
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetési rendszer szilárdsági nyomáspróbája		
24 .I	2,00 óra		
	D	2800 Ft	5600 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	gázvezetési rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája		
25 .I	2,00 óra		
	D	2800 Ft	5600 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	gázvezetési rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája		
26 .I	2,00 óra		
	D	2800 Ft	5600 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése		
27 .I	2,00 óra		
	D	2800 Ft	5600 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	átadási eljárás lefolytatása		
28 .I	2,00 óra		
	D	2800 Ft	5600 Ft
	A	0 Ft	0 Ft

29 .I	kezelési utasítás készítése			
	2,00 óra			
	D	2800 Ft	5600 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft
30 .I	kezelésre vonatkozó kioktatás			
	2,00 óra			
	D	2800 Ft	5600 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft
31 .I	Tetőkibúvó elhelyezése égéstermék elvezető ellenőrzéséhez			
	1,00 db			
	D	5600 Ft	5600 Ft	
	A	17.250 Ft		17.250 Ft
32 .I	Tűzgátló gipszkarton burkolat égéstermék elvezető való elburkolására, a szükséges tartószerkezetekkel			
	5,00 m2			
	D	2800 Ft	14.000 Ft	
	A	4025 Ft		20.125 Ft
33 .I	Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény			
	2,00 db			
	D	35.000 Ft	70.000 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft

34 .I	Hőközpont hálózatainak lezárása és üritése a munkálatok megkezdése előtt primer hálózat kizárása és üritése 2,00 db	D	11.232 Ft	22.464 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
35 .I	szekunder fűtési hálózat kizárása és üritése 1,00 db	D	11.232 Ft	11.232 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
36 .I	tágulási tartály kizárása és üritése 2,00 db	D	11.232 Ft	22.464 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
37 .I	Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, hagyományos építésű, többszintes épület esetén 1-2 szintes épület 1,00 db	D	27.855 Ft	27.855 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
38 .I	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig 850,00 m	D	618 Ft	525.300 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
39 .I	Menetes szerelvény leszerelése 2" átmérőig 20,00 db	D	1236 Ft	24.720 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
40 .I	Karimás szerelvény leszerelése DN 100 átmérőig 20,00 db	D	1011 Ft	20.220 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
41 .I	Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, és egyéb szerelvény leszerelése 135,00 db	D	1011 Ft	136.485 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft

42. J	Fűtőtest leszerelése, acéllemez lapradiátor 1600 mm hosszúságig 54,00 db	D	2190 Ft	118.260 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
43. J	Osztó, gyűjtő leszerelése tartószerkezettel együtt 2,00 db	D	1853 Ft	3706 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
44. J	Fali, kondenzációs gázkazán, elektronikus gyújtással, elektronikusan szabályozott lángmagassággal, rozsdamentes hőcserélővel, teljes fagyvédelemmel, digitális készülék programozással, külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatósággal, felszerelve és bekötve, (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok minősítés: **** (CE/92/42), "Kék angyal" minősítés, 109,8 % hatásfok, Westen Condens+1.50 típusú, beépített keringtető szivattyúval Csak fűtés oldali belötés és segédanyag költsége 1.50j. 5- 45,0 kW telj. 2,00 db	D	18.982 Ft	37.964 Ft	
		A	5911 Ft		11.822 Ft
45. J	Időjáráskövető kaszkád kazán és fűtőköri szabályozó, 2 db kazán közös előremenő hőmérsékletének külső hőmérsékletfüggő folyamatos szabályozása, beállítható fűtési jelleggörbe szerint, fokozatmentes terhelésfüggő automatikus léptetéssel. 2 db kazánköri szivattyú vezérlése, 1 db direkt kör előremenő vízhőmérsékletének szabályozása, hőmérsékletérzéklőkkel ellátva, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Westen AVS 75 Kaszkád szabályzó 1,00 db	D	14.040 Ft	14.040 Ft	
		A	89.700 Ft		89.700 Ft
46. J	Kaszkád kommunikációs modul WESTEN kazánokhoz, Westen OCI 345 2,00 db	D	2800 Ft	5600 Ft	
		A	32.200 Ft		64.400 Ft
47. J	Külső hőmérséklet érzékelő, Westen időjáráskövető kaszkád szabályozóhoz, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Westen AVS 75 típusokhoz 1,00 db	D	1348 Ft	1348 Ft	
		A	22.885 Ft		22.885 Ft

48 .J	Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tartozékokkal, felszerelve, ZILMET típusú, 4 literes 2,00 db	D	18.027 Ft	36.054 Ft	
		A	5198 Ft		10.396 Ft
49 .J	50 literes 1,00 db	D	18.870 Ft	18.870 Ft	
		A	14.145 Ft		14.145 Ft
50 .J	Hidraulikus váltó, szigeteléssel, felszerelve és bekötve, SINUS gyártmányú, 2"-os, KM, 120/80 1,00 db	D	5335 Ft	5335 Ft	
		A	254.150 Ft		254.150 Ft
51 .J	Fali konzol hidraulikus váltóhoz, felszerelve, VISSMANN gyártmányú, 120/80 1,00 db	D	2800 Ft	2800 Ft	
		A	10.925 Ft		10.925 Ft
52 .J	Vékonyfalú installációs vörösrézcső hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra, kapillaris forrasztásos kötésekkel, szakaszos szabadon szerelve, csőídomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 15x1,0 mm (5 m-es szálaban) 350,00 m	D	3145 Ft	1.110.075 Ft	
		A	1748 Ft		611.800 Ft
53 .J	átm. 18x1,0 mm (5 m-es szálaban) 40,00 m	D	3145 Ft	125.800 Ft	
		A	2254 Ft		90.160 Ft
54 .J	átm. 22x1,0 mm (5 m-es szálaban) 80,00 m	D	3313 Ft	265.040 Ft	
		A	2749 Ft		219.920 Ft
55 .J	kemény kivitelben (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételnél) átm. 28x1,0 mm (5 m-es szálaban) 270,00 m	D	3426 Ft	925.020 Ft	
		A	3830 Ft		1.034.100 Ft

56 .I	átm. 35x1,5 mm (5 m-es szálaban) 80,00 m			
	D	3594 Ft	287.520 Ft	
57 .I	A	7528 Ft		602.240 Ft
	átm. 54x1,5 mm (5 m-es szálaban) 6,00 m			
	D	4044 Ft	24.264 Ft	
	A	12.880 Ft		77.280 Ft
58 .I	Kompenzátor vörösöntvényből, rozsdamentes acélból készült rugóval a tágulás préskötéses oldhatatlan kötésekkal, csővezetékbe szerelve, VIEGA-Profipress 2251 típusú, átm. 28 mm 329976 2,00 db			
	D	955 Ft	1910 Ft	
	A	23.230 Ft		46.460 Ft
59 .I	Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, KORAD-33K típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezsel, 600 mm építési magassággal 800 mm hosszúsággal, ht:1811 Watt 11,00 db			
	D	8986 Ft	98.846 Ft	
	A	18.515 Ft		203.665 Ft
60 .I	1000 mm hosszúsággal, ht:2264 Watt 12,00 db			
	D	8986 Ft	107.832 Ft	
	A	22.310 Ft		267.720 Ft
61 .I	1100 mm hosszúsággal, ht:2490 Watt 3,00 db			
	D	8986 Ft	26.958 Ft	
	A	24.380 Ft		73.140 Ft
62 .I	1200 mm hosszúsággal, ht:2717 Watt 9,00 db			
	D	8986 Ft	80.874 Ft	
	A	25.990 Ft		233.910 Ft
63 .I	1400 mm hosszúsággal, ht:3170 Watt 3,00 db			
	D	8986 Ft	26.958 Ft	
	A	30.245 Ft		90.735 Ft
64 .I	1500 mm hosszúsággal, ht:3396 Watt 10,00 db			
	D	8986 Ft	89.860 Ft	
	A	32.315 Ft		323.150 Ft

65 .I	1600 mm hosszúsággal, ht:3622 Watt 1,00 db	D	8986 Ft	8986 Ft
		A	34.500 Ft	34.500 Ft
66 .I	1700 mm hosszúsággal, ht:3849 Watt 2,00 db	D	11.232 Ft	22.464 Ft
		A	36.570 Ft	73.140 Ft
67 .I	1800 mm hosszúsággal, ht:4075 Watt 1,00 db	D	11.232 Ft	11.232 Ft
		A	38.410 Ft	38.410 Ft
	KORAD-22K típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 900 mm építési magassággal			
68 .I	400 mm hosszúsággal, ht:1251 Watt 2,00 db	D	8986 Ft	17.972 Ft
		A	14.605 Ft	29.210 Ft
69 .I	600 mm hosszúsággal, ht:1876 Watt 2,00 db	D	8986 Ft	17.972 Ft
		A	21.965 Ft	43.930 Ft
	KORAD-33K típusú, 90/70/20°C, háromsoros kivitel, három konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal			
70 .I	1200 mm hosszúsággal, ht:3900 Watt 2,00 db	D	8986 Ft	17.972 Ft
		A	46.115 Ft	92.230 Ft
	900 mm építési magassággal			
71 .I	500 mm hosszúsággal, ht:2254 Watt 2,00 db	D	8986 Ft	17.972 Ft
		A	31.970 Ft	63.940 Ft
72 .I	1000 mm hosszúsággal, ht:4507 Watt 1,00 db	D	8986 Ft	8986 Ft
		A	61.755 Ft	61.755 Ft
	Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), KORAD típusú,			
73 .I	1600 mm-ig 58,00 db	D	0 Ft	0 Ft
		A	1829 Ft	106.082 Ft

74 .J	1700 mm-től 3,00 db			
	D	0 Ft	0 Ft	
	A	2438 Ft		7314 Ft
	Termosztatikus érzékelőfej, fűtőtestszelepre felszerelve, Bianchi termosztikus szelephez, beépített érzékelővel			
75 .J	hivatali 61,00 db			
	D	842 Ft	51.362 Ft	
	A	4830 Ft		294.630 Ft
	Termosztatikus fűtőtestszelep, felszerelve, Bianchi 401/T típusú, előbeállítással, sarok, nikkelezett kivitelben			
76 .J	1/2" 61,00 db			
	D	1966 Ft	119.926 Ft	
	A	3680 Ft		224.480 Ft
	Fűtőtestcsavarzat, leürítéssel felszerelve, Bianchi 408 típusú, sarok, nikkelezett kivitelben			
77 .J	1/2" 61,00 db			
	D	1067 Ft	65.087 Ft	
	A	3186 Ft		194.346 Ft
	Mikrobuborék leválasztó, a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és hűtőberendezésekből, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent típusú, Mikrobuborék leválasztó, a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és hűtőberendezésekből, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent típusú,			
78 .J	2" 28024 1,00 db			
	D	3426 Ft	3426 Ft	
	A	38.180 Ft		38.180 Ft

	Iszapleválasztó, szilárd részecskék eltávolítására, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Smart típusú, 2" 28034 1,00 db			
79 .I	D	3426 Ft	3426 Ft	
	A	38.525 Ft		38.525 Ft
	Strangszabályozószelep, üritővel mindkét végén belső menettel, felszerelve, TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú, PN 20			
80 .I	1" 2,00 db			
	D	2583 Ft	5166 Ft	
	A	20.010 Ft		40.020 Ft
81 .I	1 1/4" 4,00 db			
	D	3145 Ft	12.580 Ft	
	A	24.955 Ft		99.820 Ft
82 .I	2" 1,00 db			
	D	4156 Ft	4156 Ft	
	A	39.100 Ft		39.100 Ft
	Gömbcsap, vörösöntvényből, felszerelve, HEIMEIER Globo H típusú, belső menetes			
83 .I	1" 0600-04.000 2,00 db			
	D	2190 Ft	4380 Ft	
	A	5221 Ft		10.442 Ft
84 .I	1 1/4" 0600-05.000 4,00 db			
	D	2583 Ft	10.332 Ft	
	A	7671 Ft		30.684 Ft
85 .I	2" 0600-08.000 4,00 db			
	D	3426 Ft	13.704 Ft	
	A	15.870 Ft		63.480 Ft
	Ipari hőmérő, felszerelve, 03.01 típusú, hátsó csatlakozású			
86 .I	átm. 63/50 120°-h 03.01.040 2,00 db			
	D	1067 Ft	2134 Ft	
	A	1495 Ft		2990 Ft

87 .I	Manométer, felszerelve, 03.16 típusú, hátsó csatlakozású átm. 63x1/4" 6 bar 03.16.206 3,00 db	D	1067 Ft	3201 Ft	
		A	1840 Ft		5520 Ft
88 .I	Automata légtelenítő, felszerelve, FLAMCO Flexvent Super típusú, 1/2" 28520 6,00 db	D	1067 Ft	6402 Ft	
		A	13.915 Ft		83.490 Ft
89 .I	elzárószelep légtelenítőhöz28525 6,00 db	D	1067 Ft	6402 Ft	
		A	4773 Ft		28.638 Ft
90 .I	Kazántöltő és ürítő csap, PN16, 120 °C, külsőmenetes, ellenanyás, öntömítő csatlakozással, sárgarézből, nyers vagy nikkelezett szerelvényházzal, a kezelőfogantyú szélső állásai ütközőkkel határoltak, központi fűtési berendezésekben történő felhasználásra, felszerelve, OVENTROP Optiflex típusú, nikkelezett sárgaréz szerelvényházzal, lágy tömítéssel rendelkező tömlőcsatlakozóval és menetes zárókupakkal DN 15, 1/2", bm 1033852 3,00 db	D	1629 Ft	4887 Ft	
		A	3266 Ft		9798 Ft
91 .I	Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, ürítő csonkkal, 10 bar/120°C, felszerelve, 3/4" 3,00 db	D	1741 Ft	5223 Ft	
		A	7280 Ft		21.840 Ft

	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos MAGNA3 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötőeszközökkel		
92 .J	MAGNA3 25-60 180 1x230V PN 6/10,G 1 1/2" 91Wtelj.GR97924245 1,00 db		
	D	5672 Ft	5672 Ft
	A	152.030 Ft	152.030 Ft
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 13 mm vastag		
93 .J	15 mm átm. csővezetékre ACE 09-015 6,00 m		
	D	955 Ft	5730 Ft
	A	541 Ft	3246 Ft
94 .J	28 mm átm. csővezetékre ACE 09-028 120,00 m		
	D	955 Ft	114.600 Ft
	A	719 Ft	86.280 Ft
95 .J	54 mm átm. csővezetékre ACE 09-054 6,00 m		
	D	1123 Ft	6738 Ft
	A	1231 Ft	7386 Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, téglaválaszfalban		
96 .J	21,00 db		
	D	3482 Ft	73.122 Ft
	A	53 Ft	1113 Ft
	felmenő téglafalban		
97 .J	38 cm vastagságig 12,00 db		
	D	6571 Ft	78.852 Ft
	A	106 Ft	1272 Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, vasbeton födémbe		
98 .J	25 cm vastagságig 6,00 db		
	D	11.794 Ft	70.764 Ft
	A	75 Ft	450 Ft

99 ./	Fűtészerezési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája 10,00 óra	D 2800 Ft	2800 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
100 ./	Fűtészerezési munkák próbái, próbaűtés, radiátorok beszbályozása Fűtészerezési munkák próbái, próbaűtés, radiátorok beszbályozása 69.781-139.560 W telj.-ig 1,00 db	D 174.096 Ft	174.096 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
101 ./	Fűtészerezési munkák próbái, kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 45.441- 69.780 W telj.-ig 2,00 db	D 193.050 Ft	386.100 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
102 ./	Fűtészerezési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés 20,00 óra	D 2800 Ft	56.000 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
103 ./	átadási eljárás lefolytatása 10,00 óra	D 2800 Ft	28.000 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
104 ./	kezelési utasítás készítése 10,00 óra	D 2800 Ft	28.000 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
105 ./	kezelésre vonatkozó kioktatás 10,00 óra	D 2800 Ft	28.000 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
106 ./	Felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, EMA LION gyártmányú, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 1 sor írással 8 x 5 cm 8,00 db	D 1348 Ft	10.784 Ft	
		A 741 Ft		5928 Ft

107 /

Üvegezett keret,
kezelési utasítás részére, felszerelve

1,00 db

D	1179 Ft	1179 Ft	
A	3358 Ft		3358 Ft

108 ./	Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási munkák előtt és után 1,00 db	D	618 Ft	618 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
	Csepegtető tölcser DN 32 víz- és golyós búzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, kazán alá szerelve kondenzvíz elvezetésre HL21 jelű, PP DN32 HL21 2,00 db	D	1011 Ft	2022 Ft	
109 ./		A	3634 Ft		7268 Ft
	Vékonyfalú installációs vörösrézcső hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 18x1,0 mm (5 m-es szálaban) 4,00 m	D	3145 Ft	12.580 Ft	
110 ./		A	2254 Ft		9016 Ft
	Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, tömlővéges gömbcsap 1/2"-os 113-0050-20 1,00 db	D	1629 Ft	1629 Ft	
111 ./		A	1587 Ft		1587 Ft
	Vastagfalú lefolyó és szennyvízvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, külön tételben kiírt hosszűhüvelyes fixpont elemek, csőidomokkal, Anyaga: polietilén szabadon, földárokban szerelve, kondenzvíz elvezetésre meglévő vezetékre való rákötéssel Aljzat bontással, helyreállítással, földmunkával. átm. 50 x 3,0 mm 361.000.16.0 5,00 m	D	1909 Ft	9545 Ft	
112 ./		A	4996 Ft		24.980 Ft

113.J	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig 1,00 db	D 6553 Ft	6553 Ft	
	A 106 Ft			106 Ft
114.J	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, vasbeton födémbe 25 cm vastagságig 1,00 db	D 11.794 Ft	11.794 Ft	
	A 75 Ft			75 Ft
115.J	Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetési nyomórendszer nyomáspróbája 1,00 óra	D 2800 Ft	2800 Ft	
	A 0 Ft			0 Ft
116.J	vezetékrendszer fertőtlenítése 1,00 óra	D 2800 Ft	2800 Ft	
	A 0 Ft			0 Ft
117.J	A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába 6,00 t	D 5600 Ft	33.600 Ft	
	A 0 Ft			0 Ft
118.J	Bontott vasanyag elszállítása, fel és lerakással, 25 km-es körzetben 2,8 tonna felett 6,00 t	D 0 Ft	0 Ft	
	A 12.995 Ft			77.970 Ft
119.J	Hőszigetelés bontása, 10 cm vastagságig 50,00 m ²	D 1404 Ft	70.200 Ft	
	A 0 Ft			0 Ft
120.J	Bontott szigetelőanyag, veszélyes hulladék zsákolása, kihordása a depóniába 5,00 m ³	D 11.232 Ft	56.160 Ft	
	A 1656 Ft			8280 Ft

121 .J	Bontott hőszigetelő anyag elszállítása a lerakóhelyre, 25 km-es körzetben konténeres szállítás esetén 5,00 m3	D	0 Ft	0 Ft	
		A	5635 Ft		28.175 Ft
122 .J	Szekrény készítése kazánok és szerelvények eltakarására a szükséges tartószerkezetekkel, kezelő és szervíz ajtókkal, szellőző rácsokkal Előirányzat, 6 m2 homlokfelülettel 1,00 db	D	88.560 Ft	88.560 Ft	
		A	40.250 Ft		40.250 Ft
123 .J	Festés javítás, valamint gépészeti, szakipari munkák utáni takarítás bútorozott helyiségben Alapterületre vonatkoztatott előirányzat 1050,00 m2	D	590 Ft	619.500 Ft	
		A	288 Ft		302.400 Ft

ÁRAJÁNLAT

Bach Pál
Alsópetény

Rétsági Polgármesteri Hivatal Fűtéskorszerűsítésének kivitelezési munkáiról.
Költségvetés mellékelve.

Garanciális idő alatt hibaelhárítás, bejelentéstől számított 2 órán belül.

Referencia: BOLTIV-BAU kft. Diósjenő, minden víz-gáz központifűtés szerelési munkák.
Számptalan kazánház-lakás szerelése

Munka kezdete: 2017.08.15
Munka befejezése: 2017.10.15

Alsópetény, 2017.07.10

Bach Pál

Költségvetési Összesítő

2651. Rétság, Rákóczi út 20-22. szám alatti Polgármesteri Hivatal
fűtőkorszerűsítés terve
ÉPÜLETGÉPÉSZET

		D:	
Földgázellátás	859.393 Ft		1.520.959 Ft
Központifűtés			
Egyéb kiegészítő munkák	6.109.797 Ft		5.853.437 Ft
	978.108 Ft		456.661 Ft
Összesen:	7.947.298 Ft		7.831.057 Ft
Mindösszesen		15.778.355 Ft	
ÁFA	27,00 %	4.260.156 Ft	
Mind összesen:		20.038.511 Ft	

Azaz: Húszmillió-harmincnyolcezer-ötszáztizenegy Ft.

Megjegyzés:

A kiviteli költségvetési kiírás a tervlapokkal és műszaki leírással együtt kezelendő !
A költségvetésben megadott típusok, gyártmányok minőségi és teljesítmény szint meghatározására szolgálnak, azonos minőségű és műszaki tartalommal, teljesítmény-nyilatkozattal, megfelelőség tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel helyettesíthetők.

Készítette:


Balázs és Medgyesi Kft
2654 Romhány, Szátoki út 1.
Adósz.: 11213275-2-12
Szlsz.: 10103719-53272900-01004007
Tel.: 06-35/355-360

1./	Gázmérő leszerelése Gázszolgáltató számlája alapján G16 membrános gázmérő 1,00 db	D 7475 Ft	7475 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
2./	Gázvezeték elzárás és nyitás valamint kiszellőztetés bontási és javítási munkák előtt és után 1,00 db	D 658 Ft	658 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
3./	Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése 1,00 db	D 3229 Ft	3229 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
4./	Szabadon vagy padlócsatornába szerelt, horganyzott vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről. DN 50 25,00 m	D 688 Ft	17.200 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
5./	DN 65 - 80 között 10,00 m	D 867 Ft	8670 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
6./	Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig 4,00 db	D 1316 Ft	5264 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
7./	Kazán leszerelése égéstermék elvezetőkkel együtt. 3,00 db	D 30.319 Ft	90.957 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
8./	Gázmérőcsatlakozás készítése, a Fővárosi Gázművek előírása szerint, a szükséges idomdarabokkal, fenéklemezekkel, megerősítésekkel, tartószerkezetekkel, MVV. UNIBALL 23951/B típusú, menetes gömbcsapokkal 1 1/2" DN 40 1,00 db	D 96.457 Ft	96.457 Ft	
		A 52.815 Ft		52.815 Ft

9 .J	Gázmérő felszerelése Gázszolgáltató számlája alapján G10 membrános gázmérő 1,00 db			
	D	7475 Ft	7475 Ft	
	A	2100 Ft		2100 Ft
10 .J	Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilincsel 3/4" 2,00 m			
	D	3169 Ft	6338 Ft	
	A	880 Ft		1760 Ft
11 .J	2" 60,00 m			
	D	4936 Ft	297.780 Ft	
	A	2279 Ft		136.740 Ft
12 .J	Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 3/4" 113-0067-10 2,00 db			
	D	1854 Ft	3708 Ft	
	A	2132 Ft		4264 Ft
13 .J	Fali, kondenzációs gázkazán, elektronikus gyújtással, elektronikusan szabályozott lángmagassággal, rozsdamentes hőcserélővel, teljes fagyvédelemmel, digitális készülék programozással, külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztathatósággal, felszerelve és bekötve, (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok minősítés: **** (CE/92/42), "Kék angyal" minősítés, 109,8 % hatásfok, Westen Condens+1.50 típusú, beépített keringtető szivattyúval 1.50j. 5- 45,0 kW telj. 2,00 db			
	D	20.212 Ft	40.424 Ft	
	A	539.700 Ft		1.079.400 Ft
14 .J	Kondenzációs toldócső, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér, átm. 80/125 mm, (BRILON PACS, felszerelve 500 mm hosszú 1,00 db			
	D	1017 Ft	1017 Ft	
	A	8306 Ft		8306 Ft

15 .J	1000 mm hosszú 6,00 db			
	D	1017 Ft	6102 Ft	
	A	14.175 Ft		85.050 Ft
	Tetőátvezető polipropilénből, átm. 80/125 mm, (BRILON PATÁ felszerelve			
16 .J	ferdetetőhöz 2,00 db			
	D	2153 Ft	4306 Ft	
	A	34.986 Ft		69.972 Ft
	Ellenőrző idom,PPs, felszerelve, BRILON PAEE átm. 125/80 mm-es			
17 .J	egyenes, 285 mm hosszú 2,00 db			
	D	1017 Ft	2034 Ft	
	A	13.325 Ft		26.650Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban			
18 .J	38 cm vastagságig 3,00 db			
	D	6997 Ft	20.991 Ft	
	A	97 Ft		291 Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton földémben			
19 .J	25 cm vastagságig 3,00 db			
	D	12.558 Ft	37.674 Ft	
	A	68 Ft		204 Ft
	Kézi rozsdamentesítés, a rozsdá eltávolításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton			
20 .J	könnyű rozsdásodás esetén 62,00 m			
	D	150 Ft	9300 Ft	
	A	77 Ft		4774 Ft
	Alapmázolás oldószerrel higítható alapozóval, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX TISZAKORR típusú, alapozófestékekkel			
21 .J	fehér 62,00 m			
	D	329 Ft	20.398 Ft	
	A	83 Ft		5146 Ft

	Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX típusú, zománc alapozófestékekkel		
22 .I	sárga 62,00 m		
	D	329 Ft	20.398 Ft
	A	98 Ft	6076 Ft
	Átvonó fedőmázolás oldószerrel higítható festékekkel, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, ZEUSZ típusú, zománcfestékekkel		
23 .I	sárga 62,00 m		
	D	299 Ft	18.538 Ft
	A	53 Ft	3286 Ft
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetési rendszer szilárdsági nyomáspróbája		
24 .I	2,00 óra		
	D	3000 Ft	6000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	gázvezetési rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája		
25 .I	2,00 óra		
	D	3000 Ft	6000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	gázvezetési rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája		
26 .I	2,00 óra		
	D	3000 Ft	6000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése		
27 .I	2,00 óra		
	D	3000 Ft	6000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	átadási eljárás lefolytatása		
28 .I	2,00 óra		
	D	3000 Ft	6000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft

29 J	kezelési utasítás készítése			
	2,00 óra			
	D	3 000 Ft	6 000 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft
	kezelésre vonatkozó kioktatás			
30 J				
	2,00 óra			
	D	3 000 Ft	6 000 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft
	Tetőkibúvó elhelyezése égéstermék elvezető ellenőrzéséhez			
31 J				
	1,00 db			
	D	6 000 Ft	6 000 Ft	
	A	15.750 Ft		15.750 Ft
	Tűzgátló gipszkarton burkolat égéstermék elvezető való elburkolására, a szükséges tartószerkezetekkel			
32 J				
	5,00 m2			
	D	3 000 Ft	15.000 Ft	
	A	3 675 Ft		18.375 Ft
	Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény			
33 J				
	2,00 db			
	D	35.000 Ft	70.000 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft

34 .J	Hőközpont hálózatainak lezárása és üritése a munkálatok megkezdése előtt primer hálózat kizárása és üritése 2,00 db	D	11.960 Ft	23.920 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
35 .J	szekunder fűtési hálózat kizárása és üritése 1,00 db	D	11.960 Ft	11.960 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
36 .J	tágulási tartály kizárása és üritése 2,00 db	D	11.960 Ft	23.920 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
37 .J	Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, hagyományos építésű, többszintes épület esetén 1-2 szintes épület 1,00 db	D	29.661 Ft	29.661 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
38 .J	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig 850,00 m	D	658 Ft	559.300 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
39 .J	Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig 20,00 db	D	1316 Ft	26.320 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
40 .J	Karimás szerelvény leszerelése DN 100 átmérőig 20,00 db	D	1076 Ft	21.520 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
41 .J	Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogo, búfézáró, és egyéb szerelvény leszerelése 135,00 db	D	1076 Ft	145.260 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft

42 .I	Fűtőttest leszerelése, acéllemez lapradiátor 1600 mm hosszúságig 54,00 db	D	2332 Ft	125.928 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
43 .I	Osztó, gyűjtő leszerelése tartószerkezettel együtt 2,00 db	D	1973 Ft	3946 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
44 .I	Fali, kondenzációs gázkazán, elektronikus gyújtással, elektronikusan szabályozott lángmagassággal, rozsdamentes hőcserélővel, teljes fagyvédelemmel, digitális készülék programozással, külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztathatósággal, felszerelve és bekötve, (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok minősítés: **** (CE/92/42), "Kék angyal" minősítés, 109,8 % hatásfok, Westen Condens+1.50 típusú, beépített keringtető szivattyúval Csak fűtés oldali belötés és segédanyag költsége 1.50j. 5- 45,0 kW telj. 2,00 db	D	20.212 Ft	40.424 Ft	
		A	5397 Ft		10.794 Ft
45 .I	Időjáráskövető kaszkád kazán és fűtési szabályozó, 2 db kazán közös előremenő hőmérsékletének külső hőmérsékletfüggő folyamatos szabályozása, beállítható fűtési jelleggörbe szerint, fokozatmentes terhelésfüggő automatikus léptetéssel. 2 db kazánköri szivattyú vezérlése, 1 db direkt kör előremenő víz hőmérsékletének szabályozása, hőmérsékletérzékelőkkel ellátva, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Westen AVS 75 Kaszkád szabályzó 1,00 db	D	14.950 Ft	14.950 Ft	
		A	81.900 Ft		81.900 Ft
46 .I	Kaszkád kommunikációs modul WESTEN kazánokhoz, Westen OCI 345 2,00 db	D	3000 Ft	6000 Ft	
		A	29.400 Ft		58.800 Ft
47 .I	Külső hőmérséklet érzékelő, Westen időjáráskövető kaszkád szabályzóhoz, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Westen AVS 75 típusokhoz 1,00 db	D	1435 Ft	1435 Ft	
		A	20.895 Ft		20.895 Ft

48 .J	Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tartozékokkal, felszerelve, ZILMET típusú, 4 literes 2,00 db			
	D	19.196 Ft	38.392 Ft	
49 .J	A	4746 Ft		9492 Ft
	50 literes 1,00 db			
50 .J	D	20.093 Ft	20.093 Ft	
	A	12.915 Ft		12.915 Ft
51 .J	Hidraulikus váltó, szigeteléssel, felszerelve és bekötve, SINUS gyártmányú, 2"-os, KM, 120/80 1,00 db			
	D	5681 Ft	5681 Ft	
52 .J	A	232.050 Ft		232.050 Ft
	Fali konzol hidraulikus váltóhoz, felszerelve, VIESSMANN gyártmányú, 120/80 1,00 db			
53 .J	D	3000 Ft	3000 Ft	
	A	9975 Ft		9975 Ft
54 .J	Vékonyfalú installációs vörösrézcső hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos szabadon szerelve, csőídomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 15x1,0 mm (5 m-es szálaban) 350,00 m			
	D	3349 Ft	1.172.150 Ft	
55 .J	A	1596 Ft		558.600 Ft
	átm. 18x1,0 mm (5 m-es szálaban) 40,00 m			
56 .J	D	3349 Ft	133.960 Ft	
	A	2058 Ft		82.320 Ft
57 .J	átm. 22x1,0 mm (5 m-es szálaban) 80,00 m			
	D	3528 Ft	282.240 Ft	
58 .J	A	2510 Ft		200.800 Ft
	kemény kivitelben (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételnél) átm. 28x1,0 mm (5 m-es szálaban) 270,00 m			
59 .J	D	3648 Ft	984.960 Ft	
	A	3497 Ft		940.190 Ft

56 .I	átm. 35x1,5 mm (5 m-es szálaban) 80,00 m		
	D	3827 Ft	306.160 Ft
	A	6873 Ft	549.840 Ft
57 .I	átm. 54x1,5 mm (5 m-es szálaban) 6,00 m		
	D	4306 Ft	25.836 Ft
	A	12.880 Ft	77.280 Ft
	Kompenzátor vörösöntvényből, rozsdamentes acélból készült rugóval a tágulás préskötéses oldhatatlan kötésekkkel, csővezetékbe szerelve, VIEGA-Profipress 2251 típusú,		
58 .I	átm. 28 mm 329976 2,00 db		
	D	1017 Ft	2034 Ft
	A	21.210 Ft	42.420 Ft
	Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, KORAD-33K típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal		
59 .I	800 mm hosszúsággal, ht:1811 Watt 11,00 db		
	D	9568 Ft	105.248 Ft
	A	16.905 Ft	185.955 Ft
60 .I	1000 mm hosszúsággal, ht:2264 Watt 12,00 db		
	D	9568 Ft	114.816 Ft
	A	20.370 Ft	244.440 Ft
61 .I	1100 mm hosszúsággal, ht:2490 Watt 3,00 db		
	D	9568 Ft	28.704 Ft
	A	22.260 Ft	66.780 Ft
62 .I	1200 mm hosszúsággal, ht:2717 Watt 9,00 db		
	D	9568 Ft	86.112 Ft
	A	23.730 Ft	213.570 Ft
63 .I	1400 mm hosszúsággal, ht:3170 Watt 3,00 db		
	D	9568 Ft	28.704 Ft
	A	30.245 Ft	90.735 Ft
64 .I	1500 mm hosszúsággal, ht:3396 Watt 10,00 db		
	D	9568 Ft	95.680 Ft
	A	29.505 Ft	295.050 Ft

65 .J	1600 mm hosszúsággal, ht:3622 Watt 1,00 db		
	D	9568 Ft	9568 Ft
	A	31.500 Ft	31.500 Ft
66 .J	1700 mm hosszúsággal, ht:3849 Watt 2,00 db		
	D	11.960 Ft	23.920 Ft
	A	33.390 Ft	66.780 Ft
67 .J	1800 mm hosszúsággal, ht:4075 Watt 1,00 db		
	D	11.960 Ft	11.960 Ft
	A	35.070 Ft	35.070 Ft
68 .J	KORAD-22K típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 900 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht:1251 Watt 2,00 db		
	D	9568 Ft	19.136 Ft
	A	13.335 Ft	26.670 Ft
69 .J	600 mm hosszúsággal, ht:1876 Watt 2,00 db		
	D	9568 Ft .	19.136 Ft
	A	20.055 Ft	40.110 Ft
70 .J	KORAD-33K típusú, 90/70/20°C, háromsoros kivitel, három konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 1200 mm hosszúsággal, ht:3900 Watt 2,00 db		
	D	9568 Ft	19.136 Ft
	A	42.105 Ft	84.210 Ft
71 .J	900 mm építési magassággal 500 mm hosszúsággal, ht:2254 Watt 2,00 db		
	D	9568 Ft	19.136 Ft
	A	29.190 Ft	58.380 Ft
72 .J	1000 mm hosszúsággal, ht:4507 Watt 1,00 db		
	D	9568 Ft	9568 Ft
	A	56.385 Ft	56.385 Ft
73 .J	Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), KORAD típusú, 1600 mm-ig 58,00 db		
	D	0 Ft	0 Ft
	A	1670 Ft	96.860 Ft

74 .J	1700 mm-től 3,00 db			
	D	0 Ft	0 Ft	
	A	2438 Ft		7314 Ft
	Termosztatikus érzékelőfej, fűtőtestszelepre felszerelve, Bianchi termosztikus szelephez, beépített érzékelővel			
75 .J	hivatali 61,00 db			
	D	897 Ft	54.717 Ft	
	A	4410 Ft		269.010 Ft
	Termosztatikus fűtőtestszelep, felszerelve, Bianchi 401/T típusú, előbeállítással, sarok, nikkelezett kivitelben			
76 .J	1/2" 61,00 db			
	D	2093 Ft	127.673 Ft	
	A	3486 Ft		212.646 Ft
	Fűtőtestcsavarzat, leűritéssel felszerelve, Bianchi 408 típusú, sarok, nikkelezett kivitelben			
77 .J	1/2" 61,00 db			
	D	1136 Ft	69.296 Ft	
	A	2909 Ft		177.449 Ft
	Mikrobuborék leválasztó, a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és hűtőberendezésekből, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent típusú, Mikrobuborék leválasztó, a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és hűtőberendezésekből, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent típusú,			
78 .J	2" 28024 1,00 db			
	D	3648 Ft	3648 Ft	
	A	34.860 Ft		34.860 Ft

79 .J	Iszapleválasztó, szilárd részecskék eltávolítására, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Smart típusú, 2" 28034 1,00 db		
	D	3648 Ft	3648 Ft
80 .J	A 35.175 Ft Strangszabályozószelep, üritővel mindkét végén belső menettel, felszerelve, TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú, PN 20 1" 2,00 db		
	D	2751 Ft	5502 Ft
81 .J	A 18.270 Ft 1 1/4" 4,00 db		
	D	3349 Ft	13.396 Ft
82 .J	A 22.785 Ft		
	D	4425 Ft	4425 Ft
83 .J	A 35.700 Ft Gömbcsap, vörösöntvényből, felszerelve, HEIMEIER Globo H típusú, belső menetes 1" 0600-04.000 2,00 db		
	D	2332 Ft	4664 Ft
84 .J	A 4767 Ft 1 1/4" 0600-05.000 4,00 db		
	D	2751 Ft	11.004 Ft
85 .J	A 7004 Ft		
	D	3648 Ft	14.592 Ft
86 .J	A 14.490 Ft Ipari hőmérő, felszerelve, 03.01 típusú, hátsó csatlakozású átm. 63/50 120°-h 03.01.040 2,00 db		
	D	1136 Ft	2272 Ft
	A	1365 Ft	2730 Ft

87 .I	Manométer, felszerelve, 03.16 típusú, hátsó csatlakozású átm. 63x1/4" 6 bar 03.16.206 3,00 db			
	D	1136 Ft	3408 Ft	
	A	1680 Ft		5040 Ft
88 .I	Automata légtelenítő, felszerelve, FLAMCO Flexvent Super típusú, 1/2" 28520 6,00 db			
	D	1136 Ft	6816 Ft	
	A	12.705 Ft		76.230 Ft
89 .I	elzárószelep légtelenítőhöz28525 6,00 db			
	D	1136 Ft	6816 Ft	
	A	4358 Ft		26.148 Ft
90 .I	Kazántöltő és ürítő csap, PN16, 120 °C, külsőmenetes, ellenanyás, öntömítő csatlakozással, sárgarézből, nyers vagy nikkelezett szerelvényházzal, a kezelőfogantyú szélső állásai ütközőkkel határoltak, központi fűtési berendezésekben történő felhasználásra, felszerelve, OVENTROP Optiflex típusú, nikkelezett sárgaréz szerelvényházzal, lágy tömítéssel rendelkező tömlőcsatlakozóval és menetes zárókupakkal DN 15, 1/2", bm 1033852 3,00 db			
	D	1734 Ft	5202 Ft	
	A	2982 Ft		8946 Ft
91 .I	Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, ürítő csomaggal, 10 bar/120°C, felszerelve, 3/4" 3,00 db			
	D	1854 Ft	5562 Ft	
	A	6647 Ft		19.941 Ft

92 .J	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos MAGNA3 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel MAGNA3 25-60 180 1x230V PN 6/10,G 1 1/2" 91Wtelj.GR97924245 1,00 db	D	6046 Ft	6046 Ft	
		A	138.810 Ft		138.810 Ft
93 .J	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 13 mm vastag				
	15 mm átm. csővezetékre ACE 09-015 6,00 m	D	1017 Ft	6102 Ft	
		A	494 Ft		2964 Ft
94 .J	28 mm átm. csővezetékre ACE 09-028 120,00 m	D	1017 Ft	122.040 Ft	
		A	656 Ft		78.720 Ft
95 .J	54 mm átm. csővezetékre ACE 09-054 6,00 m	D	1196 Ft	7176 Ft	
		A	1124 Ft		6744 Ft
96 .J	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, téglaválaszfalban				
	21,00 db	D	3708 Ft	77.868 Ft	
		A	48 Ft		1008 Ft
97 .J	felmenő téglafalban 38 cm vastagságig 12,00 db	D	6955 Ft	83.460 Ft	
		A	97 Ft		1164 Ft
98 .J	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton földémben 25 cm vastagságig 6,00 db	D	12.558 Ft	75.348 Ft	
		A	68 Ft		408 Ft

	Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája		
99 ./	10,00 óra		
	D	3000 Ft	30.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Fűtésszerelési munkák próbái, próbaűtés, radiátorok besabályozása		
100 ./	Fűtésszerelési munkák próbái, próbaűtés, radiátorok besabályozása 69.781-139.560 W telj.-ig 1,00 db		
	D	185.380 Ft	185.380 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Fűtésszerelési munkák próbái, kazánok, illetve hőközpont beüzemelése		
101 ./	45.441- 69.780 W telj.-ig 2,00 db		
	D	205.563 Ft	411.126 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés		
102 ./	20,00 óra		
	D	3000 Ft	60.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	átadási eljárás lefolytatása		
103 ./	10,00 óra		
	D	3000 Ft	30.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	kezelési utasítás készítése		
104 ./	10,00 óra		
	D	3000 Ft	30.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	kezelésre vonatkozó kioktatás		
105 ./	10,00 óra		
	D	3000 Ft	30.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, EMA LION gyártmányú, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 1 sor írással		
106 ./	8 x 5 cm 8,00 db		
	D	1435 Ft	11.480 Ft
	A	676 Ft	5408 Ft

107 J

Üvegezett keret,
kezelési utasítás részére, felszerelve

1,00 db

D 1256 Ft

1256 Ft

A 3066 Ft

3066 Ft

108 .J	Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási munkák előtt és után			
	1,00 db			
	D	606 Ft	606 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft
109 .J	Csepegtető tölcser DN 32 viz- és golyós búzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, kazán alá szerelve kondenzvíz elvezetésre HL21 jelű, PP DN32 HL21 2,00 db			
	D	1076 Ft	2152 Ft	
	A	3318 Ft		6638 Ft
110 .J	Vékonyfalú installációs vörösrézcső hideg-melegvíz nyomóvezeték, központi fűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkkel, szakaszos szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 18x1,0 mm (5 m-es számban) 4,00 m			
	D	3349 Ft	13.396 Ft	
	A	2058 Ft		8232 Ft
111 .J	Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, tömlővéges gömbcsap 1/2"-os 113-0050-20 1,00 db			
	D	1734 Ft	1734 Ft	
	A	1449 Ft		1449 Ft
112 .J	Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, külön tételben kiírt hosszúhüvelyes fixpont elemek, csőidomokkal, Anyaga: polietilén szabadon, földárókban szerelve, kondenzvíz elvezetésre meglévő vezetékre való rákötéssel Aljzat bontással, helyreállítással, földmunkával. átm. 50 x 3,0 mm 361.000.16.0 5,00 m			
	D	2033 Ft	10.165 Ft	
	A	4561 Ft		22.805 Ft

113.J	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig 1,00 db	D	6997 Ft	6997 Ft	
		A	97 Ft		97 Ft
114.J	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, vasbeton földemben 25 cm vastagságig 1,00 db	D	12.558 Ft	12.558 Ft	
		A	65 Ft		65 Ft
115.J	Víz,- csatormaszerelési munkák próbái, vízvezetési nyomórendszer nyomáspróbája 1,00 óra	D	3000 Ft	3000 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
116.J	vezetékrendszer fertőtlenítése 1,00 óra	D	3000 Ft	3000 Ft	
117.J	A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába 6,00 t	D	6000 Ft	36.000 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
118.J	Bontott vasanyag elszállítása, fel és lerakással, 25 km-es körzetben 2,8 tonna felett 6,00 t	D	0 Ft	0 Ft	
		A	11.865 Ft		71.190 Ft
119.J	Hőszigetelés bontása, 10 cm vastagságig 50,00 m ²	D	1500 Ft	75.000 Ft	
120.J	Bontott szigetelőanyag, veszélyes hulladék zsákolása, kihordása a depóniába 5,00 m ³	D	11.960 Ft	59.800 Ft	
		A	1512 Ft		7560 Ft

121 ./	Bontott hőszigetelő anyag elszállítása a lerakóhelyre, 25 km-es körzetben konténeres szállítás esetén 5,00 m3	D	0 Ft	0 Ft
		A	5145 Ft	25.725 Ft
122 ./	Szekrény készítése kazánok és szerelvények eltakarására a szükséges tartószerkezetekkel, kezelő és szervíz ajtókkal, szellőző rácsokkal Előírányzat, 6 m2 homlokfelülettel 1,00 db	D	94.300 Ft	94.300 Ft
		A	36.750 Ft	36.750 Ft
123 ./	Festés javítás, valamint gépészeti, szakipari munkák utáni takarítás bútorozott helyiségben Alapterületre vonatkoztatott előírányzat 1050,00 m2	D	628 Ft	659.400 Ft
		A	263 Ft	276.150 Ft

ÁRAJÁNLAT

Balázs-Medgyesi Kft.
2654 Romhány

Rétsági Polgármesteri Hivatal Fűtéskorszerűsítésének kivitelezési munkáiról.
Költségvetés mellékelve.

A külső hőmérséklet elérésekor végleges beszabályozása.
Hibaelhárítás 2 órán belül megkezdjük.

Referencia: - Balassagyarmati Kórház felújítása.
Balassagyarmati Művelődési ház fűtéskorszerűsítése

Szerződési tervezet:

Szerződés aláírása után a munkamegkezdés 20 nap.
Befejezés munkakezdéstől számított 60 nap.

Előleg:

A munka 80% -os elkészültségében 14.000.000 Ft. azaz (tizennégymillió Ft), a fennmaradó rész az üzembe helyezés után 8 nappal.

Romhány, 2017.07.10.

Balázs József

Költségvetési Összesítő

2651. Rétság, Rákóczi út 20-22. szám alatti Polgármesteri Hivatal
fűtőkorszerűsítés terve
ÉPÜLETGÉPÉSZET

D:

Földgázellátás	756.218 Ft	1.448.427 Ft.
Központifűtés	5.312.528 Ft	5.563.812 Ft
Egyéb kiegészítő munkák	850.144 Ft	429.417 Ft
Összesen:	6.918.890 Ft	7.441.656 Ft
Mindösszesen		14.360.546 Ft
ÁFA	27,00 %	3.877.347 Ft
Mind összesen:		18.237.893 Ft

Azaz: Tizennyolcmillió-kettőszázharminchétezer-nyolcszázkilencvenhárom.

Megjegyzés:

A kiviteli költségvetési kiírás a tervlapokkal és műszaki leírással együtt kezelendő !
A költségvetésben megadott típusok, gyártmányok minőségi és teljesítmény szint meghatározására szolgálnak, azonos minőségű és műszaki tartalommal, teljesítmény-nyilatkozattal, megfelelőség tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel helyettesíthetők.

Készítette:



"RÉT-GÁZ"
Szerelő és Szolgáltató Kft.
Rétság, Rózsavölgy út 12.
Adószám: 23406074-2-12
2.

1.J	Gázmérő leszerelése Gázszolgáltató számlája alapján G16 membrános gázmérő 1,00 db	D 6500 Ft	6500 Ft.	
		A 0 Ft		0 Ft
2.J	Gázvezeték elzárás és nyitás valamint kiszellőztetés bontási és javítási munkák előtt és után 1,00 db	D 572 Ft	572 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
3.J	Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése 1,00 db	D 2808 Ft	2808 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
4.J	Szabadon vagy padlócsatornába szerelt, horganyzott vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről. DN 50 25,00 m	D 598 Ft	14.950 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
5.J	DN 65 - 80 között 10,00 m	D 754 Ft	7540 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
6.J	Menetes szerelvény leszerelése 2" átmérőig 4,00 db	D 1144 Ft	4576 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
7.J	Kazán leszerelése égéstermék elvezetővel együtt. 3,00 db	D 26.364 Ft	79.092 Ft	
		A 0 Ft		0 Ft
8.J	Gázmérőcsatlakozás készítése, a Fővárosi Gázművek előírása szerint, a szükséges idomdarabokkal, fenéklemezekkel, megerősítésekkel, tartószerkezetekkel, MVV. UNIBALL 23951/B típusú, menetes gömbcsapokkal 1 1/2" DN 40 1,00 db	D 83.876 Ft	83.876 Ft	
		A 50.300 Ft		50.300 Ft.

9 .J	Gázmérő felszerelése Gázzolgáltató számlája alapján G10 membrános gázmérő 1,00 db	D A	6500 Ft 2000 Ft	6500 Ft 2000 Ft
10 .J	Varrat nélküli normál falú fekete acélcsőből készült hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel	3/4" 2,00 m D A	2756 Ft 838 Ft	5512 Ft 1676 Ft
11 .J	2" 60,00 m	D A	4316 Ft 2170 Ft	258.960 Ft 130.200 Ft
12 .J	Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel	3/4" 113-0067-10 2,00 db D A	1612 Ft 2030 Ft	3224 Ft 4060 Ft
13 .J	Fali, kondenzációs gázkazán, elektronikus gyújtással, elektronikusan szabályozott lángmagassággal, rozsdamentes hőcserélővel, teljes fagyvédelemmel, digitális készülék programozással, külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatósággal, felszerelve és bekötve, (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok minősítés: **** (CE/92/42), "Kék angyal" minősítés, 109,8 % hatásfok, Westen Condens+1.50 típusú, beépített keringtető szivattyúval	1.50j. 5- 45,0 kW telj. 2,00 db D A	17.576 Ft 514.000 Ft	35.152 Ft 1.028.000 Ft
14 .J	Kondenzációs toldócső, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér, átm. 80/125 mm, (BRILON PACS, felszerelve	500 mm hosszú 1,00 db D A	884 Ft 7910 Ft	884 Ft 7910 Ft

15 .J	1000 mm hosszú 6,00 db			
	D	884 Ft	5304 Ft	
	A	13.500 Ft		81.000 Ft
	Tetőátvezető polipropilénből, átm. 80/125 mm, (BRILON PATÁ felszerelve			
16 .J	ferdetetőhöz 2,00 db			
	D	1872 Ft	3744 Ft	
	A	33.320 Ft		66.640 Ft
	Ellenőrző idom,PPs, felszerelve, BRILON PAEE átm. 125/80 mm-es			
17 .J	egyenes, 285 mm hosszú 2,00 db			
	D	884 Ft	1768 Ft	
	A	12.690 Ft		25.380 Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban			
18 .J	38 cm vastagságig 3,00 db			
	D	6084 Ft	18.252 Ft	
	A	92 Ft		276 Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe			
19 .J	25 cm vastagságig 3,00 db			
	D	10.920 Ft	32.760 Ft	
	A	65 Ft		195 Ft
	Kézi rozsdamentesítés, a rozsdá eltávolításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton			
20 .J	könnyű rozsdásodás esetén 62,00 m			
	D	130 Ft	8060 Ft	
	A	73 Ft		4526 Ft
	Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX TISZAKORR típusú, alapozófestékkel			
21 .J	fehér 62,00 m			
	D	286 Ft	17.732 Ft	
	A	79 Ft		4898 Ft

	Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX típusú, zománc alapozófestékekkel		
22 .I	sárga 62,00 m		
	D	286 Ft	17.732 Ft
	A	93 Ft	5766 Ft
	Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékekkel, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, ZEUSZ típusú, zománcfestékekkel		
23 .I	sárga 62,00 m		
	D	260 Ft	16.120 Ft
	A	50 Ft	3100 Ft
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetési rendszer szilárdsági nyomáspróbája		
24 .I	2,00 óra		
	D	2600 Ft	5200 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	gázvezetési rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája		
25 .I	2,00 óra		
	D	2600 Ft	5200 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	gázvezetési rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája		
26 .I	2,00 óra		
	D	2600 Ft	5200 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése		
27 .I	2,00 óra		
	D	2600 Ft	5200 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	átadási eljárás lefolytatása		
28 .I	2,00 óra		
	D	2600 Ft	5200 Ft
	A	0 Ft	0 Ft

29 .J	kezelési utasítás készítése			
	2,00 óra			
	D	2600 Ft	5200 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft
30 .J	kezelésre vonatkozó kioktatás			
	2,00 óra			
	D	2600 Ft	5200 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft
31 .J	Tetőkibúvó elhelyezése égéstermék elvezető ellenőrzéséhez			
	1,00 db			
	D	5200 Ft	5200 Ft	
	A	15.000 Ft		15.000 Ft
32 .J	Tűzgátló gipszkarton burkolat égéstermék elvezető való elburkolására, a szükséges tartószerkezetekkel			
	5,00 m2			
	D	2600 Ft	13.000 Ft	
	A	3500 Ft		17.500 Ft
33 .J	Szaktelemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szaktelemény			
	2,00 db			
	D	35.000 Ft	70.000 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft

34 .J	Hőközpont hálózatainak lezárása és üritése a munkálatok megkezdése előtt primer hálózat kizárása és üritése 2,00 db	D	10.400 Ft	20.800 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
35 .J	szekunder fűtési hálózat kizárása és üritése 1,00 db	D	10.400 Ft	10.400 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
36 .J	tágulási tartály kizárása és üritése 2,00 db	D	10.400 Ft	20.800 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
37 .J	Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, hagyományos építésű, többszintes épület esetén 1-2 szintes épület 1,00 db	D	25.792 Ft	25.792 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
38 .J	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig 850,00 m	D	572 Ft	486.200 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
39 .J	Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig 20,00 db	D	1144 Ft	22.880 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
40 .J	Karimás szerelvény leszerelése DN 100 átmérőig 20,00 db	D	936 Ft	18.720 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
41 .J	Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, és egyéb szerelvény leszerelése 135,00 db	D	936 Ft	126.360 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft

42 .J	Fűtőttest leszerelése, acéllemez lapradiátor 1600 mm hosszúságig 54,00 db	D	2028 Ft	109.512 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
43 .J	Osztó, gyűjtő leszerelése tartószerkezettel együtt 2,00 db	D	1716 Ft	3432 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
44 .J	Fali, kondenzációs gázkazán, elektronikus gyújtással, elektronikusan szabályozott lángmagassággal, rozsdamentes hőcserélővel, teljes fagyvédelemmel, digitális készülék programozással, külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztathatósággal, felszerelve és bekötve, (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok minősítés: **** (CE/92/42), "Kék angyal" minősítés, 109,8 % hatásfok, Westen Condens+1.50 típusú, beépített keringtető szivattyúval Csak fűtés oldali belötés és segédanyag költsége 1.50j. 5- 45,0 kW telj. 2,00 db	D	17.576 Ft	35.152 Ft	
		A	5140 Ft		10.280 Ft
45 .J	Időjáráskövető kaszkád kazán és fűtésköri szabályozó, 2 db kazán közös előremenő hőmérsékletének külső hőmérsékletfüggő folyamatos szabályozása, beállítható fűtési jelleggörbe szerint, fokozatmentes terhelésfüggő automatikus léptetéssel. 2 db kazánköri szivattyú vezérlése, 1 db direkt kör előremenő vízhőmérsékletének szabályozása, hőmérsékletérzékelőkkel ellátva, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Westen AVS 75 Kaszkád szabályzó 1,00 db	D	13.000 Ft	13.000 Ft	
		A	78.000 Ft		78.000 Ft
46 .J	Kaszkád kommunikációs modul WESTEN kazánokhoz, Westen OCI 345 2,00 db	D	2600 Ft	5200 Ft	
		A	28.000 Ft		56.000 Ft
47 .J	Külső hőmérséklet érzékelő, Westen időjáráskövető kaszkád szabályozóhoz, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Westen AVS 75 típusokhoz 1,00 db	D	1248 Ft	1248 Ft	
		A	19.900 Ft		19.900 Ft

48 .J	Gumimembrános zárt táglási tartály, gyári tartozékokkal, felszerelve, ZILMET típusú, 4 literes 2,00 db	D	16.692 Ft	33.384 Ft	
		A	4520 Ft		9040 Ft
49 .J	50 literes 1,00 db	D	17.472 Ft	17.472 Ft	
		A	12.300 Ft		12.300 Ft
50 .J	Hidraulikus váltó, szigeteléssel, felszerelve és bekötve, SINUS gyártmányú, 2"-os, KM, 120/80 1,00 db	D	4940 Ft	4940 Ft	
		A	221.000 Ft		221.000 Ft
51 .J	Fali konzol hidraulikus váltóhoz, felszerelve, VISSMANN gyártmányú, 120/80 1,00 db	D	2600 Ft	2600 Ft	
		A	9500 Ft		9500 Ft
52 .J	Vékonyfalú installációs vörösrézcső hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkal, szakaszos szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 15x1,0 mm (5 m-es száلبan) 350,00 m	D	2912 Ft	1.019.200 Ft	
		A	1520 Ft		532.000 Ft
53 .J	átm. 18x1,0 mm (5 m-es száلبan) 40,00 m	D	2912 Ft	116.480 Ft	
		A	1960 Ft		78.400 Ft
54 .J	átm. 22x1,0 mm (5 m-es száلبan) 80,00 m	D	3068 Ft	245.440 Ft	
		A	2390 Ft		191.200 Ft
55 .J	kemény kivitelben (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételnél) átm. 28x1,0 mm (5 m-es száلبan) 270,00 m	D	3172 Ft	856.440 Ft	
		A	3330 Ft		899.100 Ft

56 .J	átm. 35x1,5 mm (5 m-es szálaban) 80,00 m			
	D	3328 Ft	266.240 Ft	
	A	6546 Ft		523.680 Ft
57 .J	átm. 54x1,5 mm (5 m-es szálaban) 6,00 m			
	D	3744 Ft	24.264 Ft	
	A	11.200 Ft		67.200 Ft
	Kompenzátor vörösvöntvényből, rozsdamentes acélból készült rugóval a tágulás préskötéses oldhatatlan kötésekkel, csővezetékekbe szerelve, VIEGA-Profipress 2251 típusú,			
58 .J	átm. 28 mm 329976 2,00 db			
	D	884 Ft	1768 Ft	
	A	20.200 Ft		40.400 Ft
	Acéllemez lapradiátor, négyecsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, KORAD-33K típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal			
59 .J	800 mm hosszúsággal, ht:1811 Watt 11,00 db			
	D	8320 Ft	91.520 Ft	
	A	16.100 Ft		177.100 Ft
60 .J	1000 mm hosszúsággal, ht:2264 Watt 12,00 db			
	D	8320 Ft	99.840 Ft	
	A	19.400 Ft		232.800 Ft
61 .J	1100 mm hosszúsággal, ht:2490 Watt 3,00 db			
	D	8320 Ft	24.960 Ft	
	A	21.200 Ft		63.600 Ft
62 .J	1200 mm hosszúsággal, ht:2717 Watt 9,00 db			
	D	8320 Ft	74.880 Ft	
	A	22.600 Ft		203.400 Ft
63 .J	1400 mm hosszúsággal, ht:3170 Watt 3,00 db			
	D	8320 Ft	24.960 Ft	
	A	26.300 Ft		78.900 Ft
64 .J	1500 mm hosszúsággal, ht:3396 Watt 10,00 db			
	D	8320 Ft	83.200 Ft	
	A	28.100 Ft		281.000 Ft

65 .J	1600 mm hosszúsággal, ht:3622 Watt 1,00 db	D	8320 Ft	8320 Ft	
		A	30.000 Ft		30.000 Ft
66 .J	1700 mm hosszúsággal, ht:3849 Watt 2,00 db	D	10.400 Ft	20.800 Ft	
		A	31.800 Ft		63.600 Ft
67 .J	1800 mm hosszúsággal, ht:4075 Watt 1,00 db	D	10.400 Ft	10.400 Ft	
		A	33.400 Ft		33.400 Ft
68 .J	KORAD-22K típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 900 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht:1251 Watt 2,00 db	D	8320 Ft	16.640 Ft	
		A	12.700 Ft		25.400 Ft
69 .J	600 mm hosszúsággal, ht:1876 Watt 2,00 db	D	8320 Ft	16.640 Ft	
		A	19.100 Ft		38.200 Ft
70 .J	KORAD-33K típusú, 90/70/20°C, háromsoros kivitel, három konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 1200 mm hosszúsággal, ht:3900 Watt 2,00 db	D	8320 Ft	16.640 Ft	
		A	40.100 Ft		80.200 Ft
71 .J	900 mm építési magassággal 500 mm hosszúsággal, ht:2254 Watt 2,00 db	D	8320 Ft	16.640 Ft	
		A	27.800 Ft		55.600 Ft
72 .J	1000 mm hosszúsággal, ht:4507 Watt 1,00 db	D	8320 Ft	8320 Ft	
		A	53.700 Ft		53.700 Ft
73 .J	Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), KORAD típusú, 1600 mm-ig 58,00 db	D	0 Ft	0 Ft	
		A	1590 Ft		92.220 Ft

74 .J	1700 mm-től 3,00 db			
	D	0 Ft	0 Ft	
	A	2120 Ft		6360 Ft
	Termosztatikus érzékelőfej, fűtőtestszelepre felszerelve, Bianchi termosztatikus szelephez, beépített érzékelővel			
75 .J	hivatali 61,00 db			
	D	780 Ft	47.580 Ft	
	A	4200 Ft		256.200 Ft
	Termosztatikus fűtőtestszelep, felszerelve, Bianchi 401/T típusú, előbeállításal, sarok, nikkelezett kivitelben			
76 .J	1/2" 61,00 db			
	D	1820 Ft	111.020 Ft	
	A	3320 Ft		202.520 Ft
	Fűtőtestcsavarzat, leürítéssel felszerelve, Bianchi 408 típusú, sarok, nikkelezett kivitelben			
77 .J	1/2" 61,00 db			
	D	988 Ft	60.268 Ft	
	A	2770 Ft		168.970 Ft
	Mikrobuborék leválasztó, a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és hűtőberendezésekből, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent típusú, Mikrobuborék leválasztó, a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és hűtőberendezésekből, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent típusú,			
78 .J	2" 28024 1,00 db			
	D	3172 Ft	3172 Ft	
	A	33.200 Ft		33.200 Ft

79 .I	Iszapleválasztó, szilárd részecskék eltávolítására, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Smart típusú, 2" 28034 1,00 db	D 3172 Ft	3172 Ft	
	A 33.500 Ft Strangszabályozószelep, üritővel mindkét végén belső menettel, felszerelve, TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú, PN 20			33.500Ft
80 .I	1" 2,00 db	D 2392 Ft	4784 Ft	
	A 17.400 Ft			34.800 Ft
81 .I	1 1/4" 4,00 db	D 2912 Ft	11.648 Ft	
	A 21.700 Ft			86.800 Ft
82 .I	2" 1,00 db	D 3848 Ft	3848 Ft	
	A 34.000 Ft Gömbcsap, vörösöntvényből, felszerelve, HEIMEIER Globo H típusú, belső menetes			34.000 Ft
83 .I	1" 0600-04.000 2,00 db	D 2028 Ft	4056 Ft	
	A 4540 Ft			9080 Ft
84 .I	1 1/4" 0600-05.000 4,00 db	D 2392 Ft	9568 Ft	
	A 6670 Ft			26.680 Ft
85 .I	2" 0600-08.000 4,00 db	D 3172 Ft	12.688 Ft	
	A 13.800 Ft Ipari hőmérő, felszerelve, 03.01 típusú, hátsó csatlakozású			55.200 Ft
86 .I	átm. 63/50 120°-h 03.01.040 2,00 db	D 988 Ft	1976 Ft	
	A 1300 Ft			2600 Ft

87 J	Manométer, felszerelve, 03.16 típusú, hátsó csatlakozású átm. 63x1/4" 6 bar 03.16.206 3,00 db	D 988 Ft A 1600 Ft	2964 Ft	4800 Ft
88 J	Automata légtelenítő, felszerelve, DAMCO Flexvent Super típusú, 1/2" 28520 12.100 6,00 db	988 Ft 28520 Ft	5928 Ft	72.600 Ft
89 J	D elzárószelep légtelenítőhoz 6,00 db	988 Ft 4150 Ft	5928 Ft	24.900 Ft
90 J	Kazántöltő és ürítő csap, PN16, 120 °C, külsőmenetes, ellenanyás, öntömítő csatlakozással, sárgarézből, nyers vagy nikkelezett szerelvényházzal, a kezelőfogantyú szélső állásai ütközőkkel határoltak, központi fűtési berendezésekben történő felhasználásra, felszerelve, OVENTROP Optiflex típusú, nikkelezett sárgaréz szerelvényházzal, lágy tömítéssel rendelkező tömlőcsatlakozóval és menetes zárókupakkal DN 15, 1/2", bm 1033852 3,00 db	4524 Ft 2840 Ft	4524 Ft	8520 Ft
91 J	Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, ürítő csonkkal, 10 bar/120°C, felszerelve, 3/4" 3,00 db A	1612 Ft 6330 Ft	4836 Ft	18.990 Ft

92 .I	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos MAGNA3 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötőeszközökkel MAGNA3 25-60 180 1x230V PN 6/10,G 1 1/2" 91Wtelj.GR97924245 1,00 db	D	5252 Ft	5252 Ft	
	A	132.200 Ft			132.000 Ft
93 .I	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 13 mm vastag 15 mm átm. csővezetékre ACE 09-015 6,00 m	D	884 Ft	5304 Ft	
	A	470 Ft			2820 Ft
94 .I	28 mm átm. csővezetékre ACE 09-028 120,00 m	D	884 Ft	106.080 Ft	
95 .I	A	625 Ft			75.000 Ft
	54 mm átm. csővezetékre ACE 09-054 6,00 m	D	1040 Ft	6240 Ft	
	A	1070 Ft			6420 Ft
96 .I	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, téglaválaszfalban 21,00 db	D	3224 Ft	67.704 Ft	
	A	46 Ft			966 Ft
97 .I	felmenő téglafalban 38 cm vastagságig 12,00 db	D	6084 Ft	73.008 Ft	
	A	92 Ft			1104 Ft
98 .I	Áttörés helyreállítással, 0,10 m ² /db méretig, vasbeton födémbe 25 cm vastagságig 6,00 db	D	10.920 Ft	65.520 Ft	
	A	65 Ft			390 Ft

	Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékhálórendszer nyomáspróbája		
99 .J	10,00 óra		
	D	2600 Ft	26.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Fűtésszerelési munkák próbái, próba-fűtés, radiátorok beszabályozása		
100 .J	Fűtésszerelési munkák próbái, próba-fűtés, radiátorok beszabályozása 69.781-139.560 W telj.-ig 1,00 db		
	D	161.200 Ft	161.200 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Fűtésszerelési munkák próbái, kazánok, illetve hőközpont beüzemelése		
101 .J	45.441- 69.780 W telj.-ig 2,00 db		
	D	178.750 Ft	357.500 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés		
102 .J	20,00 óra		
	D	2600 Ft	52.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	átadási eljárás lefolytatása		
103 .J	10,00 óra		
	D	2600 Ft	26.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	kezelési utasítás készítése		
104 .J	10,00 óra		
	D	2600 Ft	26.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	kezelésre vonatkozó kioktatás		
105 .J	10,00 óra		
	D	2600 Ft	26.000 Ft
	A	0 Ft	0 Ft
	Felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, EMA LION gyártmányú, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 1 sor írással		
106 .J	8 x 5 cm 8,00 db		
	D	1248 Ft	9984 Ft
	A	644 Ft	5152 Ft

107 J	Üvegezett keret, kezelési utasítás részére, felszerelve			
	1,00 db			
	D	1092 Ft	1092 Ft	
	A	2920 Ft		2920 Ft

108 ./	Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási munkák előtt és után			
	1,00 db			
	D	572 Ft	572 Ft	
	A	0 Ft		0 Ft
109 ./	Csepegtető tölcser DN 32 víz- és golyós búzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, kazán alá szerelve kondenzvíz elvezetésre HL21 jelű, PP DN32 HL21 2,00 db			
	D	936 Ft	1872 Ft	
	A	3160 Ft		6320 Ft
110 ./	Vékonyfalú installációs vörösrézcső hideg-melegvíz nyomóvezeték, központi fűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 18x1,0 mm (5 m-es szálaban) 4,00 m			
	D	2912 Ft	11.648 Ft	
	A	1960 Ft		7840 Ft
111 ./	Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, tömlővéges gömbcsap 1/2"-os 113-0050-20 1,00 db			
	D	1508 Ft	1508 Ft	
	A	1380 Ft		1380 Ft
112 ./	Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, külön tételben kiírt hosszúhüvelyes fixpont elemek, csőidomokkal, Anyaga: polietilén szabadon, földárókban szerelve, kondenzvíz elvezetésre meglévő vezetékre való rákötéssel Aljzat bontással, helyreállítással, földmunkával. átm. 50 x 3,0 mm 361.000.16.0 5,00 m			
	D	1768 Ft	8840 Ft	
	A	4344 Ft		21.720 Ft

113 .J	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig 1,00 db	D	6084 Ft	6084 Ft	
		A	9Ft		92 Ft
114 .J	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe 25 cm vastagságig 1,00 db	D	10.920 Ft	10.920 Ft	
		A	65 Ft		65 Ft
115 .J	Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetési nyomórendszer nyomáspróbája 1,00 óra	D	2600 Ft	2600 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
116 .J	vezetékrendszer fertőtlenítése 1,00 óra	D	2600 Ft	2600 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
117 .J	A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába 6,00 t	D	5200 Ft	31.200 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
118 .J	Bontott vasanyag elszállítása, fel és lerakással, 25 km-es körzetben 2,8 tonna felett 6,00 t	D	0 Ft	0 Ft	
		A	11.300 Ft		67.800 Ft
119 .J	Hőszigetelés bontása, 10 cm vastagságig 50,00 m2	D	1300 Ft	65.000 Ft	
		A	0 Ft		0 Ft
120 .J	Bontott szigetelőanyag, veszélyes hulladék zsákolása, kihordása a depóniába 5,00 m3	D	10.400 Ft	52.000 Ft	
		A	1440 Ft		7200 Ft

121 J	Bontott hőszigetelő anyag elszállítása a lerakóhelyre, 25 km-es körzetben konténeres szállítás esetén 5,00 m3	D	0 Ft	0 Ft
		A	4900 Ft	24.500 Ft
122 J	Szekrény készítése kazánok és szerelvények eltakarására a szükséges tartószerkezetekkel, kezelő és szerviz ajtókkal, szellőző rácsokkal Előírányzat, 6 m2 homlokfelülettel 1,00 db	D	82.000 Ft	82.000 Ft
		A	35.000 Ft	35.000 Ft
123 J	Festés javítás, valamint gépészeti, szakipari munkák utáni takarítás bútorozott helyiségben Alapterületre vonatkoztatott előírányzat 1050,00 m2	D	546 Ft	573.300 Ft
		A	250 Ft	262.500 Ft

ÁRAJÁNLAT

RÉT-GÁZ Kft.
2651 Rétság, Rózsavölgy u. 12.

Rétsági Polgármesteri Hivatal Fűtéskorszerűsítésének kivitelezési munkáiról.
Költségvetés mellékelve.

Finom beállítások, mikor a fogyasztó kéri
Hibaelhárítás 2 órán belüli megkezdés

Referenciák: Rétsági Óvoda fűtés-kazánház
Rétsági Iskola kazánház
Dejtári Mezőgazdasági Kft.
WC-mosdók felújítása
Központi Fűtés felújítása
Majorban vízvezeték –tűzcsap cseréje.

Szerződés tervezet:

A munka megkezdése: a szerződés aláírását követően 8 nap.

A munka befejezése: szerződés aláírásától számított 60 nap.

Munkaterületre való bejutás biztosítása 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Munkaterületre való bejutás ha szükséges Szombat-Vasárnap .

A munka 80% -os elkészültségében 14.000.000 Ft. azaz (tizennégy millió Ft), a fennmaradó rész az üzembe helyezés után 8 nappal.

Rétság, 2017.07.10.


Medgyesi Péter

"RÉT-GÁZ"
Szerelő és Szolgáltató Kft.
Rétság, Rózsavölgy út 12.
Adószám: 23406074-2-12
2.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől **Rétság Város Önkormányzata**
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester,
mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

másfelől **RÉT-GÁZ Kft.** képviseli adószáma: 23406074-2-12 mint vállalkozó, a továbbiakban:
Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:

1.A szerződés tárgya:

Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő Rétság, Rákóczi u. 20. szám alatti ingatlanon meglévő Rétsági Polgármesteri Hivatal Fűtéseleszerűsítési munkáinak elvégzése, a gázellátási terv elkészítésével és a „kivitelezésre alkalmas” gázszolgáltató szakvélemény beszerzésével.

2.Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás

2.1 Vállalkozó által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő:
2017.09.30.

Megrendelő előteljesítését előzetes egyeztetés, és megállapodás alapján elfogad.

2.2 A teljesítés helye: Rétság, Rákóczi u. 20.

2.3 A teljesítés megállapodása átadás-átvétel eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles Megrendelőt az átadás-átvétel eljárás kitűzött időpontjáról legalább 5 nappal előbb írásban (készen jelentő levélben) értesíteni.

2.4 A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó készen jelentette, azaz

- a) a szerződés tárgyát képező munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hiba és hiánymentesen elkészült;
- b) Vállalkozó a Megrendelőnek átadta:
 - ba) a sikeresen elvégzett nyomáspróba, működési próbák jegyzőkönyveit, a mérési, hitelesítési jegyzőkönyveket, gyártási bizonylatot, beépített anyagok műbizonylatait, szerelési műbizonylatot;
 - bb) a villamosság berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot;
 - bc) az elvégzett építési tevékenység megvalósítási (terv) dokumentációját 3 példányban;
 - bd) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazoló nyilatkozatot;
 - be) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék nyilvántartó lapot;

4. Fizetési feltételek:

- 4.1. Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
- 4.2. A vállalkozói díj megfizetése a számla benyújtását követő 30 napon belül Vállalkozó az OTP Banknál vezetett 11741031 – 20023522 számú bankszámlájára való átutalással történik. Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó 1 db résszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
- 4.3. Vállalkozó az 1. résszámla benyújtására a munka 60 %-os készültségi fokának elérésekor jogosult. A készültségi fok elérését a megrendelő képviselője igazol. Vállalkozót a végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító teljesítésigazolás alapján jogosult.
- 4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvtántartásba vett adóalany.
- 4.5. Vállalkozónak a számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számla mellékletét képezi a 4.3.szerinti teljesítésigazolás.
- 4.6. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a PTK. szerinti késedelmi kamat számlázásra jogosult.

5. Felek jogai és kötelezettségei.

- 5.1. Vállalkozó feladatát képezi a tervezési feladatok elvégzése, a kiviteli dokumentáció megfelelőségének tervezői nyilatkozattal történő igazolása, valamint a „kivitelezésre alkalmas” gázszolgáltatói szakvélemény beszerzése.
- 5.2. Megrendelő vállalja a gázszolgáltatói szakvéleményhez szükségessé váló hálózati csatlakozási szerződés módosítását, melyet a munka megkezdése előtt be kell mutatni a megrendelőnek, és annak egy példányát át kell adni a megrendelő részére.
- 5.3. Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzést követően olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerű működését ne akadályozza.
- 5.4. Megrendelő a munkaterületet a szerződés megkötésekor adja át a Vállalkozó részére.
- 5.5. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni.
- 5.6. Vállalkozó – a naplóbejegyzésen túl- köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni azokról a veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, melyek a szerződés szerű teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik.
- 5.7. Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az intézmény területéről történő elszállítása, elhelyezése. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell kezelni és amennyiben ismételtelen nem kerülnek felhasználásra, illetve beépítésre jegyzőkönyvileg át kell adni a Megrendelőnek.

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- 7.1 Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után 20.000 Ft.
- 7.2 A kötbér – mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés – forrása a számla, melynek megfizetésre a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor.
- 7.3 Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényt is érvényesítheti.
- 7.4 Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.
- 7.5 Vállalkozó csak Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedélyezési szerződést.
- 7.6 Vállalkozó a vállalt munkát hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 12 hónap jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak.
- 7.7 Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani.
- 7.8 Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 2 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elveszítené.

8. Záró rendelkezések:

- 8.1 Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
- 8.2 A szerződés magyar nyelven 4 eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelő 3, Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.
- 8.3 A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
- 8.4 Minden a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie.
A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be.
- 8.5 A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlat, valamint a szerződés.
Ennek eredménytelensége esetére a Balassagyarmati Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől Rétság Város Önkormányzata

2651 Rétság, Rákóczi u. 20.

képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester,

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

másfelől RÉT-GÁZ Kft. képviseli adószáma: 23406074-2-12 mint vállalkozó, a továbbiakban:

Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:

1.A szerződés tárgya:

Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő Rétság, Rákóczi u. 20. szám alatti ingatlanon meglévő Rétsági Polgármesteri Hivatal Fűtés korszerűsítési munkáinak elvégzése, a gázellátási terv elkészítésével és a „kivitelezésre alkalmas” gázszolgáltató szakvélemény beszerzésével.

2.Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás

2.1 Vállalkozó által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő:

2017.09.30.

Megrendelő előteljesítését előzetes egyeztetés, és megállapodás alapján elfogad.

2.2 A teljesítés helye: Rétság, Rákóczi u. 20.

2.3 A teljesítés megállapodása átadás-átvétel eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles Megrendelőt az átadás-átvétel eljárás kitűzött időpontjáról legalább 5 nappal előbb írásban (készen jelentő levélben) értesíteni.

2.4 A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó készre jelentette, azaz

- a) a szerződés tárgyát képező munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hiba és hiánymentesen elkészült;
- b) Vállalkozó a Megrendelőnek átadta:
 - ba) a sikeresen elvégzett nyomáspróba, működési próbák jegyzőkönyveit, a mérési, hitelesítési jegyzőkönyveket, gyártási bizonylatot, beépített anyagok műbizonylatait, szerelési műbizonylatot.;
 - bb) a villamossági berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot;
 - bc) az elvégzett építési tevékenység megvalósítási (terv) dokumentációját 3 példányban;
 - bd) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazoló nyilatkozatot;
 - be) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék nyilvántartó lapot;

4. Fizetési feltételek:

- 4.1. Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
- 4.2. A vállalkozói díj megfizetése a számla benyújtását követő 30 napon belül Vállalkozó az OTP Banknál vezetett 11741031 – 20023522 számú bankszámlájára való átutalással történik. Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó 1 db résszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
- 4.3. Vállalkozó az 1. résszámla benyújtására a munka 60 %-os készültségi fokának elérésekor jogosult. A készültségi fok elérését a megrendelő képviselője igazol. Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító teljesítésigazolás alapján jogosult.
- 4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvtántartásba vett adóalany.
- 4.5. Vállalkozónak a számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számla mellékletét képezi a 4.3.szerinti teljesítésigazolás.
- 4.6. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a PTK. szerinti késedelmi kamat számlázásra jogosult.

5. Felek jogai és kötelezettségei.

- 5.1. Vállalkozó feladatát képezi a tervezési feladatok elvégzése, a kiviteli dokumentáció megfelelőségének tervezői nyilatkozattal történő igazolása, valamint a „kivitelezésre alkalmas” gázszolgáltatói szakvélemény beszerzése.
- 5.2. Megrendelő vállalja a gázszolgáltatói szakvéleményhez szükségessé váló hálózati csatlakozási szerződés módosítását, melyet a munka megkezdése előtt be kell mutatni a megrendelőnek, és annak egy példányát át kell adni a megrendelő részére.
- 5.3. Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzést követően olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerű működését ne akadályozza.
- 5.4. Megrendelő a munkaterületet a szerződés megkötésekor adja át a Vállalkozó részére.
- 5.5. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni.
- 5.6. Vállalkozó – a naplóbejegyzésen túl- köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni azokról a veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, melyek a szerződésszerű teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik.
- 5.7. Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az intézmény területéről történő elszállítása, elhelyezése. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell kezelni és amennyiben ismételt nem kerülnek felhasználásra, illetve beépítésre jegyzőkönyvileg át kell adni a Megrendelőnek.

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- 7.1 Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után 20.000 Ft.
- 7.2 A kötbér – mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés – forrása a számla, melynek megfizetésre a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor.
- 7.3 Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényt is érvényesítheti.
- 7.4 Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.
- 7.5 Vállalkozó csak Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedélyezési szerződést.
- 7.6 Vállalkozó a vállalt munkát hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 12 hónap jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak.
- 7.7 Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani.
- 7.8 Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 2 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elveszítené.

8. Záró rendelkezések:

- 8.1 Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
- 8.2 A szerződés magyar nyelven 4 eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelő 3, Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.
- 8.3 A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
- 8.4 Minden a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie.
A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be.
- 8.5 A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlat, valamint a szerződés.
Ennek eredménytelensége esetére a Balassagyarmati Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. július 19-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Rétság nem tartozik a kiemelten hátrányos települések közé, ugyanakkor szociálisan rászorulóknak településünkön is élnek. A belügyminiszter felhívása **alapján** lehetőség adódott a szociális tüzelőanyag támogatás igénylésére, melynek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adom:

Igényelhető tüzelőanyag:

- keménylombos tűzifa, vagy
- barnakőszén.

Több éve már következetesen keménylombos tűzifára nyújtottunk be pályázatot. Jelen előkészítés is ezt a lehetőséget tartalmazza.

Az igénylés benyújtására az 5000 fő lakosságszám alatti települések jogosultak. Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2017. január 1-i lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján központilag kerül meghatározásra. Rétság keménylombos tűzifa igénylése esetén 182 m² maximális támogatásra nyújthat be pályázatot.

A támogatás mértéke 2017. évben is 14.000 Ft + áfa.

Az önkormányzatnak vállalnia kell 1.000 Ft/ m³ önrész megfizetését, a hátrányos helyzetűek előnyben részesítését, valamint azt, hogy a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. Egy háztartásnak maximum 5 m³ tűzifa adható.

A pályázat elbírálása során a döntéshozó egyedi felülvizsgálat alapján dönt. A beérkezett igények függvényében nem zárható ki, hogy – a 2014-2016. évhez hasonlóan – 2017. évben is csökkentett mennyiséget tudunk majd szétosztani. A miniszteri döntés legkésőbb 2017. szeptember 29-ig várható.

A kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeken felül a tűzifa vásárláshoz 231.140 Ft önrész biztosítása szükséges. A biztosítandó önrész teljes összege – tekintettel arra, hogy a járulékos költségeket nem ismerjük – jelen pillanatban nem határozható meg.

A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendeletünk szabályozza a szociális tűzifa támogatás nyújtásának felételeit.

A Pályázati felhívást, az igénylés kitöltési segédletét és az előkészített pályázati adatlapot az előterjesztéshez mellékelem.

A Képviselő-testület célul tűzte ki, hogy 2016. évtől a lehető legkorábban eljuttatja a tüzelőtámogatást a rászorultakhoz. Kérem a képviselő társak állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy melyik erdészettől kérjünk árajánlatot a miniszteri döntés megismerését követően.

A feltételek be nem tartása minden esetben a támogatás visszafizetését vonja maga után.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2017. július 18.

Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**
2014-2016. évben benyújtott pályázat

3. **Jogszabályi háttér:**

A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet

22.§

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendeletben foglaltak alapján természetbeni juttatásként egyszeri alkalommal, a rendelet szerint Rétság Város Önkormányzata számára megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított saját forrás terhére, kérelem benyújtásával, egyedi elbírálás alapján, szociális célú tűzifa támogatást nyújt a szociálisan rászorultak részére.
- (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban:
 - a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és
 - b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, és
 - c) igénylését az adott tárgyév szeptember 1. és október 31. között nyújtja be.
- (3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az egy főre eső jövedelemtől függően 0,5 m³ és 5 m³ között állapítható meg.
- (4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
 - a) aktív korúak ellátására, vagy
 - b) időskorúak járadékára jogosult, vagy
 - c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
- (5) A támogatást kérőnek a (4) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.

- (6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem mintát az 1. számú függelék tartalmazza.
- (7) A kérelmet el kell utasítani, ha az (1) bekezdés szerinti keretösszeg kimerült, kivéve, ha külső forrásból az igény kielégíthető.

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. (VII.....) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylésének lehetőségéről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 182 m³ keménylombos tűzifa támogatását kéri feltüntetni. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket vállalja.

A Képviselő-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést nem kér.

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására.

A Képviselő-testület az önrész 231.140 Ft-os összegét, valamint a kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.

Utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés során következő módosításakor az előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.

A pályázaton nyert szociális tűzifa mennyiségét az Ipoly Erdő Zrt-nél kell megrendelni.

Határidő: igénylés benyújtására 2017. augusztus 25.

költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére szöveg szerint

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

**Önkormányzat polgármesterének
Székhelyén**

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tárgy: Tájékoztatás a 2017. évi szociális tüzelőanyag támogatásról

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a 2017. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló Pályázati kiírás, melyet az Igénylési segédlettel együtt mellékelten megküldünk.

Az igénylésre szolgáló adatlap az **Ebr42 rendszerben hamarosan elérhető.**

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 2017. augusztus 25. 16:00 óra.

A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje: 2017. augusztus 28.

Tájékoztatjuk, hogy az előző évhez képest a Minisztérium **egy új szabályt** is beépített a Pályázati Kiírás 12. pontjába a szállítójegyekkel kapcsolatban az átláthatóság, nyomon követhetőség miatt:

„A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.”

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázati adatlapot,
- a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat másolata, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást.

Amennyiben a pályázó önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani a támogatási igény benyújtásához, akkor a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot kell mellékelni.

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon Igazgatóságunkhoz (Salgótarján, Rákóczi út 15.) kell eljuttatni **egy eredeti és egy másolati példányban.**

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

Salgótarján, 2017. július 14.

Tisztelettel



[Handwritten signature]
dr. Sütőné Sólyom Zita
irodavezető

Melléklet: Pályázati kiírás
Igénylési segédlet
Készült: 2. példányban
Kapják: 1. sz. példány Önkormányzat
2. sz. példány Irattár

Igénylésazonosító	370 313
-------------------	---------

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve:	Rétság Város Önkormányzata
Települési önkormányzat KSH kódja:	1223825
Választott támogatás fajtája:	keménylombos tűzifa
Maximálisan igényelhető mennyiség (m ³ /q):	182
Igényelt mennyiség (m ³ /q):	182
Vállalt önerő összege (Ft):	231 140
Önerő biztosításáról szóló önkormányzati határozat száma	

A pályázó önkormányzat nyilatkozik, hogy:

- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek
- köztartozással nem rendelkezik
- a saját forrás rendelkezésre áll Igen
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek Igen
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását megghiúsíthatja
- adólevonási joggal nem rendelkezik

Dátum:

P.H.

.....
polgármester.....
jegyző

Pályázati Kifrás

2017. június

A belügyminiszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2017. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú tüzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 9. pont alapján a pályázati célra **3 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2017. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2016-ban foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2017. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult.

Barnaköszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m³+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m³+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m³+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A *Pályázati Igénylő Adatlap* benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2017. augusztus 25. 16:00 óra

A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2017. augusztus 28.

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

7. Benyújtandó dokumentumok

	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja
		P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
1.	Az <i>ebr42</i> önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő Pályázati Igénylő Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	EP
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolata, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást	P
3.	Az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok	EP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m³ alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2016. évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2017. szeptember 29-ig**.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2018. február 15-éig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2018. március 31-éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevet, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévve eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2018. április 16-áig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2018. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet és a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészletet a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontja és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot, támogatási szerződést – vagy visszavonásuk esetén az erről való értesítést – elektronikus úton az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel. A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

A Bányai Evangélikus Egyházközség kérelme II.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. július 19-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilaos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bányai Evangélikus Egyházközség azzal a kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a Rétsági Evangélikus Gyülekezet imaházának karbantartási munkáit 500.000 Ft-tal támogatni szíveskedjenek.

Indokolásuk szerint külső és belső karbantartási munkák váltak szükségessé. A gyülekezet kevés hívet számlál, aki többségükben nyugdíjasok. A hívek is lehetőségeikhez mérten támogatják a munkákat, de ennek mértéke nem elegendő.

A Képviselő-testület május havi ülésén a kérelmet kiegészítésre visszaadta. A részletes költségvetés elkészült, az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. július 13.

Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 142/2017. (V.26.) számú határozata

Tárgya: Bányai Evangélikus Egyházközség kérése

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit jelenleg nem támogatja. Indokolt műszaki szükségesség és ehhez kapcsolódó részletes költségvetés benyújtása után tudja a kérést érdemben elbírálni.

Határidő: 2017. június 09.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester

dr. Varga Tibor sk.
jegyző

3. Jogsabályi háttér:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat

„A” változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (VII. 19.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit Ft-tal támogatja. A határozat mellékletét támogatási szerződét jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**/2017. (V.26.) számú határozata**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit nem támogatja.

Határidő: 2017.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a – képviselő: – között (továbbiakban: Támogatott) biztosított önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete/..... (.....) számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a részére Ft, azaz forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása:

2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:

- Ft
- Ft

Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.

Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás két egyenlő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot követően vehető igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támogatás első részével maradéktalanul elszámolt.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Támogatottnak az vezetett-..... számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő

Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell elszámolni.

Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 6 hónapon belül kell elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően folyósítható.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számvetési Törvény) előírásainak.

6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bármilyen kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.

7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.

Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő

9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Rétság, 2017.

Hegedűs Ferenc
polgármester

.....
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés: 201..

.....
pénzügyi ellenjegyző

Bánki Evangélikus Egyházközség
2653-Bánk, Hősök tere 12.
Adószám: 18638741-1-12

Tárgy: Támogatási kérelem

Rétság Város Polgármesteri Hivatala
Képviselő Testület részére

POLGÁRMESTERI HIVATAL		
2017 JÚN 16.		
ÉRKEZÉS		
321-2/2017/101 db. mell.		
Elsőnév:	Csalónév:	Érkező:

Tisztelt Képviselő Testület!

A Rétsági Evangélikus Gyülekezet lelkészeként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy Gyülekezetünket 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – támogatásban részesíteni szíveskedjenek.

Indokaink:

A rétsági evangélikus imaház külső és belső tatarozása szükségessé vált, amit kis létszámú gyülekezetünk önerőből megoldani nem tud.

A Zalakerámia Zrt-től a tél folyamán 49,5 m2 kültéri járólapot kaptunk adományba. A további szükséges munkálatok leírását a költségvetésben mellékeljük.

Kérjük a Képviselő Testületet, amennyiben lehetséges, támogassák kérésünket.

Bánk, 2017. június 16.

Életükre, munkájukra Isten áldását kérve:

Simon Viktória

lelkész



Bánki Evangélikus Egyházközség
2653-Bánk, Hősök tere 12.
Adószám: 18638741-1-12

Rétság Város Polgármesteri Hivatala
Képviselő Testület részére

Tisztelt Képviselő Testület!

Tárgy: Támogatási kérelem

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ÁRKEZÉS	2017. ÁPR. 25.
321/2017/101	
Előszám:	72

A Rétsági Evangélikus Gyülekezet lelkészeként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy Gyülekezetünket 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – támogatásban részesíteni szíveskedjenek.


Indokaink:

A rétsági evangélikus imaháznál a tornácon lévő oszlopok és a padló cseréje vált szükségessé. A tartóoszlopok a tél folyamán eltörtek – ennek előzetes anyagköltsége 153.000,-Ft –, a padlólap felfagyott. Ezen kívül a belső, istentiszteleti térben szintén feljött a járólappal, hozzávetőlegesen 15,-m²-en. Ezt ha tudjuk ilyen, vagy hasonló járólappal pótolni, megtesszük, ellenkező esetben a teljes cserében kell gondolkodnunk.

A mögöttünk lévő tél szélsőségesen hideg időjárása, több mindent megrongált az imaházunknál, ezzel nagy terheket róva ránk. Gyülekezetünk kevés hívet számlál, ők is főként idős nyugdíjas emberek, akik szerény adománnyal támogatják ugyan az imaház karbantartását és felújítását, ám önerőből a fentebb említett munkálatokat elvégezni nem tudjuk. Ezért amennyiben lehetséges kérem a Képviselő Testületet, hogy támogassák kérésünket.

Bánk, 2017. április 24.

Életükre, munkájukra Isten áldását kérve:


Simon Viktória



BOLTÍV-BAU**Építőipari, Tervező és Kivitelező KFT.**

2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.

Szasz.: 63800104-10000953

Adószám: 12706916-2-12

Név: Bányai Evangélikus Egyházközség

Rétsági Gyülekezete

Cím : 2653 Bány

Hősök tere 1.

Kelt: 2017.06.06.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap


Készítette : Csengeriné Varga Orsolya

A munka leírása: Rétság, Rákóczi u. 19.
szám alatti Evangélikus Imaház felújítási munkái

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	419716	575168
1.1 Közvetlen önköltség összesen	419716	575168
2.1 ÁFA vetítési alap	994884	
2.2 Áfa	27,00%	268619
3. A munka ára	1263503	

BOLTÍV-BAU
Építőipari, Tervező és Kivitelező KFT.
2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.
OTP Bank: 11742269-20504874
Adószám: 12706916-2-12



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munkák	40986	14850
Ácsmunka	48120	72000
Vakolás és rabilolás	31799	156250
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	220168	171613
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	78643	160455
Összesen:	419716	575168

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-031- 1.2.1	Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban	49,5	m ²	828	300	40986	14850
Munkanem összesen:							40986	14850

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.1- 0680041	Fa tornác oszlopok a tetőszerkezet alátámasztására bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, gyalult kivitelben 0,020 m ³ /m ² bedolgozott famennyiségig Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	40	m ²	1203	1800	48120	72000
Munkanem összesen:							48120	72000

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090- 1.1.2- 0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5- 25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel	41 m2	70	1100	2870	45100
2	36-090- 1.3.2.2- 0550030	Vakolatjavítás mennyezeten, kettős nádazású felületen nádszövetpótlással, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal	22 m2	832	1075	18304	23650
3	36-090- 1.4.1.3- 0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat leverésével, vízszintes profilos kváderképzéssel, 3 cm nutázási szélességgel, hiánypótlás 25% felett Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	25 m2	425	3500	10625	87500
Munkanem összesen:						31799	156250

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-022- 1.2.1.1.1.3- 0313111	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	49,5	m ²	4295	3175	212603	157163
2	42-022- 2.2.1.1.3- 0313111	Lábazatburkolat készítése, kültérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	17	m	445	850	7565	14450
Munkanem összesen:							220168	171613

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-010- 2.2.1- 1155010	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát káli-vízűveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolatlan felületen KEMIKÁL Soriszil szilikátfesték alapozó	313	m2	80	150	25040	46950
2	47-011- 1.5.1.1.1- 0159008	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mézsfestékekkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben BIO beltéri falfesték	288	m2	123	300	35424	86400
3	47-013- 3.4.1.1- 0159528	Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát kötőanyagú lazúr falfesték, fehér	25	m2	438	675	10950	16875
4	47-031- 3.12.2.2- 0418757	Külső falfelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr, tölgy	12,4	m2	583	825	7229	10230
Munkanem összesen:							78643	160455



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz – hivatalból indult eljárás

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. július 19-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A város területén időszakosan jegyzői hatáskörben bejárást tartunk. Bejárásaink során 2 db olyan fát találtunk, mely szemmel láthatóan is beteg vagy kiszáradt és nem szerepel az elbírálás alatt lévő zöldváros pályázat akcióterületén.

Az Orgona köz 2. és 3. számú épületek között található egy korai juhar. A fát 2015. évben szakértő megvizsgálata. A fa kivágását javasolta. Részletes indokolását kolléganóm a kérelemben leírta. A szakértő vélemény megszületését követően a fa állapota romlott.

A másik fa a Petőfi utcában található, a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú saroképület kerítésének tőszomszédságában, közterületen. Véleményünk szerint diófa lehetett, teljesen kiszáradt, tövénél hatalmas gomba nő. A szemle során megállapítottuk, hogy az erősebb szelek gallyakat törnek le a fáról, melyek a Petőfi utca úttestére esve balesetveszélyesek. Mivel a fa teljesen kiszáradt, kérjük a szakértői vélemény bekérését mellőzni szíveskedjenek.

Mindkét fa esetében kérjük a tulajdonosi hozzájárulás megadását a fák kivágásához.

A kivágott fákat pótolni szükséges. Korábbi testületi határozat alapján vérszilvafákkal kell a pótlást elvégeznünk. Ez a testületi döntés kifogásolásra került legutóbb. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fák pótlása esetén a fajtára és a helyszínre javaslatot tenni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. július 18.

dr. Varga Tibor s.k.
jegyző

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**

3. **Jogszabályi háttér:**

4. **Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(VII.19.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulásról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület az Orgona köz 2. és 3. számú ingatlanok között lévő egy darab beteg korai juharfa és a Petőfi utcában található, és a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú saroképület kerítésének töszomszédságában, közterületen lévő kiszáradt nagyméretű fa kivágásához tulajdonosi hozzájárulását adja.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

ÉSZAKI 521/2017/101

2. melléklet a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez²¹**FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS***

Dátum:

Dr. D.T.

a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

(* A megfelelő rész aláhúzendó!)

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzőjéhez. (*A megfelelő rész aláhúzendó!)

Kérelmező neve: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Illetékbélyeg
helye
(3000 Ft)

Illetékmentesség

Telefonszáma: 30/2 70 60 50

A kérelem/bejelentés KÖTELEZŐ tartalmi elemei:

A kivágás indoka: Teljesen kiszáradt, veszélyes diófa, melynek tövében ismeretlen hatalmas gomba nő

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással):

A Petőfi utcában található a fa, a volt egészségügyi objektum kerítése mellett, közterületen.

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):

Sorszám	A fa/cserje faja	Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban)
1	diófa	kb 70-80 cm

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:

Vállalkozó bevonásával, a Petőfi út forgalmának biztosítása mellett.

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:

Sorszám	A fa/cserje faja, fajtája	Darabszám	A kiültetés helye
1	vérszilvafa	1	testületi döntés szerint

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:

fehér akác* (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	amerikai kőris* (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)
mirigyes bálványfa* (<i>Ailanthus altissima</i>)	cserjés gyalogakác (<i>Amorpha fruticosa</i>)
kései meggy (<i>Padus serotina</i>)	zöld juhar (<i>Acer negundo</i>)

* Kivéve a kertészeti változatok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használatot kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Kelt: Rétság, 2017. július 13.

.....
kérelmező aláírása

ÉRSZÁM: 5471/2017/101

2. melléklet a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez²¹ db. mell.**FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS***

Előadó:

dt OT

a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

(* A megfelelő rész aláhúzendó!)

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzőjéhez. (*A megfelelő rész aláhúzendó!)

Kérelmező neve: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Illetékbélyeg
helye
(3000 Ft)

Illetékmentesség

Telefonszáma: 30/2 70 60 50

A kérelem/bejelentés KÖTELEZŐ tartalmi elemei:

A kivágás indoka: Bernáth István szakértő véleménye alapján: „a törzsek állapota sérült, korhadt, odvas, gombás fertőzés és a fa gyökere körül a talaj hiányos állapota tapasztalható. Szakvéleményt és a fényképeket mellékelem.

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással):

Az Orgona köz 2 és 3. számú ingatlan között, található a fa, közterületen.

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):

Sorszám	A fa/cserje faja	Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban)
1	korai juhar	kb 30-40 cm

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:

Vállalkozó bevonásával.

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:

Sorszám	A fa/cserje faja, fajtája	Darabszám	A kiültetés helye
1	vérszilvafa	1	Orgona köz 3.

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:

fehér akác* (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	amerikai kőris* (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)
mirigyes bálványfa* (<i>Ailanthus altissima</i>)	cserjés gyalogakác (<i>Amorpha fruticosa</i>)
kései meggy (<i>Padus serotina</i>)	zöld juhar (<i>Acer negundo</i>)

* Kivéve a kertészeti változatok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használatot kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Kelt: Rétság, 2017. július 13.

.....
kérelmező aláírása

18. 19.	játszóter	19° 8'17.83K				állapota sérült, korhad.		a törzsek állapota sérült, korhad. odvas, gombás fertőzés tapasztalható, a fa kidőlése komoly veszély jelent a játszótér mellett.	a fa kivágása
20. 21.	Széchenyi utca 3.	47°55'54.86É 19° 8'8.50K	Acer platanoides	korai juhar	2			a törzsek állapota sérült, korhad. odvas, gombás fertőzés tapasztalható, a fa kidőlése komoly veszély jelent a játszótér mellett.	a fa kivágása
22.	Széchenyi utca 3.	47°55'57.45É 19° 8'4.59K	Tilia cordata	kislevelű hárs	1			a törzs állapota sérült, korhad. odvas, gombás fertőzés tapasztalható, a fa kidőlése komoly veszély jelent a játszótér mellett.	a fa kivágása
23. 24.	Ady 7. - 8.	47°55'55.55É 19° 8'4.64K	Acer platanoides	korai juhar	2			a törzsek állapota sérült, korhad. odvas, gombás fertőzés tapasztalható, a fa kidőlése komoly veszély jelent a játszótér mellett.	a fa kivágása
25.	Ady 9.	47°55'56.12É 19° 8'3.43K	Tilia cordata	kislevelű hárs	1			a törzs állapota sérült, korhad. odvas, gombás fertőzés tapasztalható, a fa kidőlése komoly veszély jelent a játszótér mellett.	a fa kivágása
26 - 32.	Temető	47°55'35.05É 19° 8'35.02K	Robinia pseudoacacia	fehér akác	7			a fák az életciklusuk végre értek, a törzs állapota sérült, korhad, komoly veszélyt jelent a síremlékekre.	a fa kivágása
33 - 36.	Orgona köz 2.	47°55'42.98É 19° 8'19.53K	Picea abies Picea pungens 'Glauca'	lucfenyő szúrós luc	2 2			A fák nagyon közel találhatóak az épülethez, felszín közeli gyökérzettel rendelkezik, amely a legjobb esetben is 30-40 cm-nél nem helyezkedik el mélyebben, Statikailag veszélyes.	a fa kivágása
37 - 39.	Orgona köz 3.	47°55'43.07É 19° 8'19.69K	Acer platanoides	korai juhar	3			a törzsek állapota sérült, korhad. odvas, gombás fertőzés és a fa gyökere körül a talaj hiányos állapot tapasztalható.	a fa kivágása
40 - 42.	Mikszáth - Orgona köz, sarka	47°55'41.65É 19° 8'23.12K	Betula pendula Pinus sylvestris	bibircses nyír erdeifenyő	2 1			EMASZ vezetékbe ért a fák koronája, amit durván vágatok vissza, emiatt a fákon megjelentek a gombás fertőzés, és a korhadás jelei. A gyökér körül a talaj hiányos állapot tapasztalható, illetve szilárd burkolat veszi körül.	a fa kivágása
43 - 58.	Széchenyi utcai játszótér környéke	47°55'55.59É 19° 8'5.99K	Acer platanoides Tilia cordata	korai juhar kislevelű hárs	15			a fák törzsein jelentős számi száraz ág tapasztalható, amely fákról bármikor letörhetnek, komoly veszély jelent a játszótér mellett.	száraz ágak levágása, fafekezéles

Szűgy. 2015. április "....."

Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testületének 47/2015. (III.27.) számú határozat alapján fakivágásokat megelőző szakvélemény.

Készítette:
Bernáth István jogosult erdészeti szakszemély

sorszám	felmérés helye	területi pozíció	latin név	magyar név	db	szakmai leírás.	javasolt intézkedés
1.	Rétság Templomkert	47°55'34.71É 19° 8'8.02K	<i>Sophora japonica</i>	japánakác	1	dupla odvas törzs, gombás fertőzés, a fa gyökere körül a talaj hiányos állapot tapasztalható, illetve szilárd burkolat veszi körül.	a fa kivágása
2.		47°55'35.67" É 19° 8'9.20"K	<i>Sophora japonica</i>	japánakác	1	ÉMÁSZ vezetékbe ér a korona, fa gyökere körül a talaj hiányos állapot, illetve szilárd burkolat veszi körül.	a fa kivágása
3.		47°55'35.47É 19° 8'9.75K	<i>Sophora japonica</i>	japánakác	1		a fa kivágása
4	Rákóczi út melletti park (Szolgálatóh áz) közlekedési lámpa	47°55'43.90É 19° 8'16.61K	<i>Salix alba Tristis</i>	szomorú fűz	1	2014. évben lehasadt nagyméretű ág törzsön és környékén megjelent gombás fertőzés tapasztalható, a fa az életciklusának végre ért.	a fa kivágása
5. - 6.		47°55'43.98É 19° 8'17.37K	<i>Picea abies</i>	lucfenyő	2	a fák nagyon közel találhatóak az épülethez, felszín közeli gyökérzettel rendelkeznek, amely a legjobb esetben is 30-40 cm-nél nem helyezkedik el mélyebben, Statikailag veszélyes.	a fa kivágása
7. - 8.		47°55'43.37É 19° 8'15.88K	<i>Picea abies</i>	lucfenyő	2		
9. 10. 11. 12.	Rákóczi út 57 - 59.	47°55'48.06É 19° 8'16.31K 47°55'48.37É 19° 8'16.44K	<i>Picea abies</i>	lucfenyő	4	a fák nagyon közel találhatóak az épülethez, felszín közeli gyökérzettel rendelkeznek, amely a legjobb esetben is 30-40 cm-nél nem helyezkedik el mélyebben, Statikailag veszélyes, a fa városi klímába nem való, az egyik példányon szu károsítás jelentkezett.	a fa kivágása
13.		47°55'49.61É 19° 8'16.88K	<i>Betula pendula</i>	hibircses nyír	1	a fa nagyon közel található az épülethez, amely már erősen megdőlt, statikailag veszélyes.	a fa kivágása
14.		47°55'49.23É 19° 8'18.54K	<i>Picea abies</i>	lucfenyő	1	a fa nagyon közel található az épülethez, statikailag veszélyes.	a fa kivágása
15	Nyárfa utca - Takarék utca között.	47°55'49.61É 19° 8'16.88K	<i>Betula pendula</i>	hibircses nyír	1	a fa nagyon közel található az épülethez, amely már erősen megdőlt, statikailag veszélyes.	a fa kivágása
16. 17.	Iskola	47°55'47.43É	<i>Robinia pseudoacacia</i>	fehér akác	4	a fák az életciklusuk végre értek, a törzs	a fa kivágása

Pásztor



